

Znak pisma : 12.OT.431.29.15610.2021.KS.13232.2021

Kraków, dnia 27.07.2021r.

**TOMASZ BLINOWSKI BBF ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA | PROJEKTOWA
UL STANISŁAWA SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW**

Dotyczy: wstępnej akceptacji dla dźwigu osobowego – Kraków Al. Mickiewicza 30

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia **12.07.2021r.** Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 811) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się w szybie poza kabiną dźwigu, gdy kabina znajduje się w jednym z położań krańcowych.

Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie **dźwigu osobowych w budynku zlokalizowanym w Krakowie przy Al. Mickiewicza 30, dz. Nr 19/47 obręb 12 Krowodrza**, które nie spełniają wymagań norm PN-EN 81-20 oraz PN-EN 81-50 dotyczących stref bezpieczeństwa (**zaniżone nadszybie**) informuje, że zastosowane przez instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, powinny odpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21+A1 lub innym równoważnym rozwiązaniom technicznym. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie w/w ryzyka będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/33/UE.

Kopię niniejszego dokumentu należy:

1. przekazać instalatorowi przeprowadzającemu ocenę zgodności dźwigu,
2. dołączyć do dokumentacji dźwigu składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

Z poważaniem
Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Krakowie
Kierownik Działu Urządzeń Transportu Bliskiego
WZ
mgr inż. Lech Zbroja

K / o :

- UDT O/Kraków – a/a
- Adresat

KS/MS