

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
32-059 KRAKÓW**

Data pisma: 26.04.2023 r.
Nr pisma: TD/OKR/OMR/2023-04-26/0000001
Sprawa: WP/115610/2022/O0R00
Uzgodnienie dokumentacji projektowej
urządzeń instalacji wewnętrznej Wytwórcy
Kontakt: Marek Matuła
Telefon: +48 571 665 216
E-mail: marek.matula@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na złożony wniosek dotyczący uzgodnienia projektu wykonawczego: „Instalacja fotowoltaiczna – samo odśnieżająca na dachu budynku Basenu AGH przy ul. Jana Buszka 4 w Krakowie”. Dotyczącego instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku położonego na działkach nr: 126102_9.0005.333/6, 126102_9.0005.134/1, zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia WP/115610/2022/O09R00 z dnia 23.08.2022, informujemy, że przedmiotową dokumentację opiniujemy pozytywnie w uwagami:

- uzgodnienie układu pomiarowego zgodnie z rys. E12. Należy wyprowadzić instalację antenową GSM na zewnątrz obiektu, zapewniając siłę sygnału GSM o wartości 21+25, tj. na poziomie (-71)+(-61) dBm,
- przekładniki powinny mieć wygrawerowane dane znamionowe strony pierwotnej.
- nastawy zabezpieczeń i indeksy sygnałów transmitowanych do systemu dyspozytorskiego SCADA należy zweryfikować i dostarczyć do TAURON Dystrybucja S.A. podczas uruchamiania urządzeń wraz z dokumentacją.
- do dokumentacji, podczas uruchamiania urządzeń należy dostarczyć protokół pomiarowy propagacji sygnału GSM.
- niniejszą opinie wysłano również drogą elektroniczną wraz z dokumentacją projektową.

Ważność opinii projektu ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma, pod warunkiem uwzględnienia w projekcie ww. uwag.

Kserokopię pisma opiniującego załączyć do wszystkich egzemplarzy projektu.

Prosimy, by w korespondencji, powołali się Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Krakowie

Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju

Wydział Planowania i Rozwoju


Stanisław Molus

Załączniki:

1 x uzgodniony projekt wykonawczy „PW_Basen_25-04-23_Tauron_v5_uzgodniony „ (wersja elektroniczna)

k/o:

1 x OMR/26/04/2023/MM