

LEGENDA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Rok	Nazwa
CSP	Centrala sygnalizacji pożarowej
UCS	Uniwersalna centrala sterująca UCS
	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT
	Wskaźnik zadziałania WZ
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP zewnętrzny
	Element kontrolno-sterujący 2 wejścia/2 wyjścia (max.230V)
	Adresowalny sygnalizator akustyczny głosowy + sygnalizator optyczny
	Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej
	Lokalizacja elementów systemów oddymiania klatek schodowych wg projektu oddymiania (branży wentylacyjnej)

LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

- TP2 - tablica rozdzielcza dla potrzeb pożarowych (zasilana sprzed wyłącznika p.poż.)
- AS - moduł zasilająco-sterujący oddymianiem klatki schodowej (wg. projektu oddymiania klatek schodowych)
- SO - siłownik w okna odżymiającym szatnię
- SO - napęd rdzeń okiennej
- PC1 - zestaw hydrofonowy dla potrzeb instalacji hydrantowej
- EW1 - oprawa ewakuacyjna 1h jednostronna z piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji
- EW2 - oprawa ewakuacyjna 1h dwustronna z piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji
- EW3 - oprawa ewakuacyjna przystosowana do pracy w temperaturach ujemnych
- AW1 - oprawa awaryjna LED 5W, 1h nastropowa, optyka uniwersalna
- AW2 - oprawa awaryjna LED 5W, 1h nastropowa, optyka korytarzowa

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z o.o.
PL 31-422 Kraków, ul. Strzelców 14/34, tel/fax: 12 359 54 66
e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl

INWESTOR:
Akademia Górniczo-Hutnicza
im.Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

DATA: Lipiec 2017

GŁÓWNY PROJEKTANT:
Mariusz Buchała,
upr. nr 218/2002

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie
do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

SKALA: 1:100

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:
Zbigniew Basta,
upr. nr MAP/0125/PWOE/06

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

SYMBOL: PB

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PARTERU PAWILONU C-2
INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I SSP

NR E.C-2.2.02