

IV. BILANS MOCY

Bilans mocy dla tablicy TPP				
I.p.	rodzaj odbiornika	P_i [kW]	K_z	P_o [kW]
1	system oddymiania klatki schodowej K1	5.60	0.90	5.04
2	system oddymiania klatki schodowej K2	3.90	0.90	3.51
3	system oddymiania klatki schodowej K3	2.80	0.90	2.52
4	system oddymiania klatki schodowej K4	5.60	0.90	5.04
5	centrala sygnalizacji pożaru CSP	0.50	1.00	0.50
6	zestaw hydroforowy	3.00	0.50	1.50
		21.40		18.1
<div> $K_j = 0.85$ $P_{szcz} = 18.1 \text{ kW}$ $I_{szcz} = 29.0 \text{ A}$ </div>				
Bilans zmiany mocy dla budynków C-1, C-2				
I.p.	rodzaj odbiornika	P_i [kW]	K_z	P_o [kW]
1	Tablica TPP	21.40	0.9	18.11
2	zasilacze buforowe	2.00	1.00	2.00
3	dodatkowe i wymienione oświetlenie awaryjne	5.00	1.00	5.00
		28.40		25.1
<div> $K_j = 0.88$ $P_{szcz} = 25.1 \text{ kW}$ $I_{szcz} = 39.0 \text{ A}$ </div>				

IV. BILANS MOCY