

KLATKA SCH. 1.1
ODDYMIANIE GRAWITACYJNE
KOMPENSACJA MECHANICZNA

KLAPA DYMOWA KD1a
WYMIARY 1200x1500mm
POW. CZYNNNA 1,17m²
CIĘŻAR 125kg

KLAPA DYMOWA KD1b
WYMIARY 1200x1500mm
POW. CZYNNNA 1,17m²
CIĘŻAR 125kg

KLATKA
SCHODOWA 1.1

+ 18.07

+ 17.63

+ 14.45

+ 13.90

+ 10.82

+ 10.30

+ 7.20

+ 6.68

+ 3.59

+ 3.08

KLATKA
SCHODOWA 1

4x WENTYLATOR ŚCIENNY WN1a, WN1b, WN1c, WN1d
WYDATEK 9900m³/h, SPREŻ 100Pa
MOC EL. 1,29kW, NATEŻ. 2,3A (3~400V)
POZ. CIŚN. AKUST. 70dB(A), MASA 50kg

± 0.00

- 1.20


KLATKA SCH. 1
ODDYMIANIE GRAWITACYJNE
KOMPENSACJA MECHANICZNA

WN1a
WN1b
WN1c
WN1d

WYMIARY OTWORU
HxB=960x615mm

- 1.40

LEGENDA:




DACHOWA KLAPA DYMOWA Z LISTWĄ POMIAROWĄ
I SIŁOWNIKIEM



ŚCIENNY WENTYLATOR NAWIEWU KOMPENSACYJNEGO
Z CZERPNIĄ POWIETRZA Z SIŁOWNIKIEM



OKNO ODDYMIAJĄCE Z SIŁOWNIKEM



DRZWI Z SIŁOWNIKIEM DO NAWIEWU KOMPENSACYJNEGO

ppab

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z o.o. PL 31-317 Kraków, ul.Gnieźnieńska 4/1, tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl	INWESTOR: Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków	DATA: Lipiec 2017
GŁÓWNY PROJEKTANT: inż. Tadeusz Smajdor upr. nr BPP Upr. 369/83	PRZEDMIOT INWESTYCJI: Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	SKALA: 1:100
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Stachowicz upr. nr UAN-Upr. 93/87	BRANŻA: ODDYMIANIE	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
	TEMAT RYSUNKU: PRZEKRÓJ PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ 1	SYMBOL: PB NR W.C-1.3.01