OZNACZENIA:

OBUDOWA P.POŻ.

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RESZTĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANŻ
3. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO
4. KLAPY PPOŻ. W PRZYPADKU ZBYT MAŁEJ ILOŚCI MIEJSCA W SZACHCIE LUB PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ NALEŻY OBUDOWAĆ DO LINII MONTAŻOWEJ PŁYTAMI OGNIOPORNYMI NP.: PROMAT
5. W ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY JEDNEJ CZĘŚCI INSTALACJI NALEŻY WYKONANIE KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI INSTALACJI. DO ZAKRESU PRAC I MATERIAŁÓW NALEŻY RÓWNIEŻ PRZYWIÓZŁ UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACJI AŻ DO KOŃCOWEGO ODBIORU, ORAZ MEDIA POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO ROZDZAJU PRÓB, PRZEPŁUKAŃ, NAPEŁNIEŃ INSTALACJI ORAZ ENERGIE ELEKTRYCZNĄ POTRZEBNĄ DO UTRZYMANIA INSTALACJI W RUCHU.
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I DOPUSZCZENIA.
7. WSZELKIE PRACE W PRZEKUWYWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

Autorska Pracownia Projektowa
Kraków, ul. Bieżanowska 46

Obiekt:
Budynek krytej pływalni AGH
dz. nr 3338, 276/22, 1341 obr. 5 Krowodrza
ul. Jana Buszka 4, 30-150 Kraków

Zamawiający:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Projektował:	mgr inż.Marcin Pasiak	MAŁOPOLSKI/POD/0213
Sprawdził:	mgr inż.Sławomir Gubała	MAŁOPOLSKI/POD/0213

Projekt budowlany

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU BASENU AGH
DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

Treść rysunku:
RZUT POZIOMU PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI

Branża:	INST.
Stadium:	P.T.
Data:	03.2022
Skala:	1:100
Nr rys:	V02
Format rys:	594x1020

PROJ. NR 284/2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE