



Oznaczenia

- REI20** Słowa oddzielenie podrzędnego REI20
- REI60** Słowa oddzielenie podrzędnego REI60
- Droga ewakuacji
- ■ ■** Oznaczenie ścieżek w przestrzeni sufitu podzielnego do poziomu stropu
- Sw** Śluzki wstępu, przejścia/korridory do windy
- W** Okna przejściowe, do windy

UWAGA:

1. Kable/przewody dla instalacji SSP należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami na użytecznych kablach mocowanych do stropu lub trassach kablowych. Należy zastosować osłony odciekowej do odprowadzania
2. Odciekę stropu od ścien nie mogą być mniejsze niż 0,5 m.
3. W przypadku huraganu, jeżeli kable nie są zabezpieczone na szczerości mniejszej niż 0,5 m, czyli dymu należy umieścić na stropie stropu. Jeżeli w pomieszczeniu występuje podłoga, belki, lub strażnicę pod stropem, należy umieścić kable w odległości od tych elementów również nie powinno być mniejsze niż 0,5 m.
4. Nie można umieszczać czujki w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej.
5. Minimalna odległość czujki od krawędzi nawiewnej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE