



nr	pomieszczenie	rodzaj posadzki	powierzchnia netto
0.1	PRZEDSIĘKONIE	ptyki gresowe	21,70 m ²
0.2	HALL GŁÓWNY	ptyki gresowe	186,45 m ²
0.2a	SZATNIA	ptyki gresowe	25,46 m ²
0.3	POMIESZCZENIE MONITORINGU	ptyki gresowe	12,30 m ²
0.4	KASA	ptyki gresowe	11,60 m ²
0.5	BOUÏQUE	ptyki gresowe	12,30 m ²
0.6	KASA	ptyki gresowe	11,60 m ²
0.7	KOMUNIKACJA	ptyki gresowe	86,63 m ²
0.8	SZATNIA DAMSKA	ptyki gresowe	79,13 m ²
0.9	SZATNIA MĘSKA	ptyki gresowe	80,85 m ²
0.10	WIATROLAP	ptyki gresowe	11,83 m ²
0.11	KOMUNIKACJA	ptyki gresowe	26,63 m ²
0.12	SZATNIA RODZINNA / NIEPEŁNOSP.	ptyki gresowe	19,60 m ²
0.13	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	ptyki gresowe	2,19 m ²
0.14	NATRYSKOWNIA	ptyki gresowe	11,00 m ²
0.15	WC	ptyki gresowe	1,82 m ²
0.16	KABINA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	ptyki gresowe	8,40 m ²
0.17	WC + NATRYSK	ptyki gresowe	3,11 m ²
0.18	POM. PIERWSZEJ POMOCY	ptyki gresowe	9,55 m ²
0.19	POMIESZCZENIE RATOWNIKA	ptyki ceramiczne	18,00 m ²
0.20	PLAŻA BASENU - BASEN SPORT. 1	ptyki ceramiczne basenowe	286,91 m ²
0.21	NIECKA BASENU - BASEN SPORT. 1	ptyki ceramiczne basenowe	31,95 m ²
0.23	WC MĘSKIE	ptyki gresowe	6,32 m ²
0.24	NATRYSKOWNIA	ptyki gresowe	20,59 m ²
0.25	KOMUNIKACJA	ptyki gresowe	12,49 m ²
0.26	NATRYSKOWNIA	ptyki gresowe	19,94 m ²
0.27	WC DAMSKIE	ptyki ceramiczne	6,50 m ²
0.32	NIECKA BASENU - BASEN REKREAC.	ptyki ceramiczne	127,50 m ²
0.33	PLAŻA BASENU - BASEN REKREAC.	ptyki ceramiczne	260,37 m ²
0.34	PLAŻA BASENU - BASEN SPORT. 2	ptyki ceramiczne	255,20 m ²
0.35	NIECKA BASENU - BASEN SPORT. 2	ptyki ceramiczne basenowe	398,72 m ²
0.36	WC MĘSKIE	ptyki gresowe	14,57 m ²
0.37	PRZEDSIĘKONIE	ptyki gresowe	14,31 m ²
0.38	NATRYSKOWNIA	ptyki gresowe	19,95 m ²
0.39	WC DAMSKIE	ptyki gresowe	6,48 m ²
0.40	KOMUNIKACJA	ptyki gresowe	8,17 m ²
0.41	MAGAZYN	ptyki gresowe	20,15 m ²
0.42	NATRYSKOWNIA	ptyki gresowe	20,58 m ²
0.43	WC MĘSKIE	ptyki gresowe	6,33 m ²
0.44	POMIESZCZENIE RATOWNIKA	ptyki gresowe	13,39 m ²
0.45	POKOJ PIERWSZEJ POMOCY	ptyki gresowe	6,10 m ²
0.46	WC + NATRYSK	ptyki gresowe	3,11 m ²
0.47	KOMUNIKACJA	ptyki gresowe	23,93 m ²
0.48	KABINA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	ptyki gresowe	8,40 m ²
0.49	WC	ptyki gresowe	1,82 m ²
0.50	NATRYSKOWNIA	ptyki gresowe	11,00 m ²
0.51	SZATNIA RODZINNA / NIEPEŁNOSP.	ptyki gresowe	19,60 m ²
0.52	POMIESZCZENIE BIUROWE	ptyki gresowe	26,90 m ²
0.53	WIATROLAP	ptyki gresowe	11,83 m ²
0.54	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	ptyki gresowe	2,19 m ²
0.55	KOMUNIKACJA	ptyki gresowe	89,76 m ²
0.56	SZATNIA DAMSKA	ptyki gresowe	79,13 m ²
0.57	SZATNIA MĘSKA	ptyki gresowe	80,85 m ²
KL.1	KLATKA SCHODOWA	ptyki gresowe	23,60 m ²
KL.2	KLATKA SCHODOWA	ptyki gresowe	27,50 m ²
KL.3	KLATKA SCHODOWA	ptyki gresowe	33,36 m ²
KL.4	KLATKA SCHODOWA	ptyki gresowe	23,60 m ²

LEGENDA

System Sygnalizacji Potęgu (SSP):

[illegible]

UNAGA:

1. Kable/przewody dla instalacji SSP należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami na uchytkach kablowych w miejscach, gdzie strupki lub traski nie występują. Należy zastosować osłony odpowiadające co odpowiednio:
 - a) kabla/przewodu,
 - b) odprowadzaniu od ścian nie mogących być mniejsze niż 0,5 przyrostu czystości, kanał w podobnych części budynków nie może być mniejsze niż 1m,
 - c) struku struku. Jeżeli w pomieszczeniu występują podłogi, lub lub przebiegające pod stołami kanały wentylacyjne, to odległość od tych elementów również nie powinna być mniejsza 0,5 m.
3. Nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawilżonej lub wysuszonej. Minimalna odległość czujek od kratk nawilżanych wynosi 1,5m.

Autorska Pracownia Projektowa
Obiekt
Budynek krytej pływalni AGH
dz. nr 333/6, 278/22, 134/1 o k.
ul. Jana Buszka 4, 30-150 Kr.
Inwestor
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059

Projektował:	mgr inż. Janusz
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej

Projekt (opracowanie)
PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWAN

DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

INSTALACJE POŻAROWE - RZU

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE