HP12
HYDRANT NOWOWPROJEKTOWANY
PRZECIWPOŻAROWY DN25
Z SZAFKĄ NA GAŚNICE
WERSJA SUW

HP11
HYDRANT NOWOWPROJEKTOWANY
PRZECIWPOŻAROWY DN25
Z SZAFKĄ NA GAŚNICE
WERSJA SUW

HP7 nr
HYDRANT ISTNIEJĄCY
PRZECIWPOŻAROWY DN25
PRZEZNACZONY DO WYMIANY

HP8
HYDRANT ISTNIEJĄCY
PRZECIWPOŻAROWY DN25
PRZEZNACZONY DO WYMIANY

HP9
HYDRANT ISTNIEJĄCY
PRZECIWPOŻAROWY DN25
PRZEZNACZONY DO WYMIANY

HP10
HYDRANT NOWOWPROJEKTOWANY
PRZECIWPOŻAROWY DN25
Z SZAFKĄ NA GAŚNICE

dźwig dla niepełnosprawnych

BALUSTRADA NA WYSOKOŚCI 1.10m

OZNACZENIA:

- Instalacja hydrantowa
- (H6) Pion instalacji hydrantowej

UWAGI:

1. PIONY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ OBUDOWAĆ.
2. PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW PROWADZIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH W OTULINIE IZOLACYJNEJ
3. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA P-POŻ NALEŻY WYKONAĆ POPRZEZ ZASTOSOWANIE PRZEJŚĆ OGNIOOCHRONNYCH.
4. NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE WYKUCIA I PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI PO ZAKOŃCZENIU PRAC INSTALACYJNYCH SZYSTKIE PRZEBICIA I BRUZDOWANIA NALEŻY ZAKRYĆ MASĄ TYNKARSKĄ I WYGŁADZIĆ ŚCIANY.
5. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ WARSTWY PODŁOGOWE NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
6. ZE WZGLĘDU NA WYKONYWANIE INSTALACJI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMÓWIENIEM URZĄDZEŃ I ROZPOCZĘCIEM PRAC MONTAŻOWYCH.
7. WSZELKIE DOSTĘPSTWA DO PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
8. W ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY JEDNEJ CZĘŚCI INSTALACJI NALEŻY WYKONANIE KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI INSTALACJI DO ZAKRESU PRAC I MATERIAŁÓW NALEŻY RÓWNIEŻ PRZESTROJENIE, UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACJI AŻ DO KOŃCOWEGO ODBIORU, ORAZ WEZBA POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO RODZAJU PRÓB, PRZEPŁUKAŃ, NAPEŁNIEŃ INSTALACJI ORAZ ENERGIE, ELEKTRYCZNĄ POTRZEBNĄ DO UTRZYMANIA INSTALACJI W RUCHU.
9. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I DOPUSZCZENIA.
10. WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
11. W PRZYPADKU BRAKU, POMYŁEK LUB NIEŚCISŁOŚCI INTERPRETACYJNYCH WYNIKAJĄCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY POWINIEN WYJAŚNIĆ SPORNE KWESTIE Z INWESTOREM, KTÓRY JAKO JEDYNY JEST UPOWAŻNIONY DO WPROWADZANIA ZMIAN. WSZELKIE NIEZNAKOWANE NIEJASNOŚCI BĘDĄ INTERPRETOWANE Z KORZYSCIĄ DLA INWESTORA.
12. PODŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z DTR PODŁĄCZENIA
13. OPISANO I CZĘŚĆ OPISOWA SIĘ DOKUMENTOWAĆ WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W SPECYFIKACJI (OPISIE), A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH LUB UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W SPECYFIKACJI WINNE BYĆ TRAKTOWANE TAK JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W JAKIMKOLWIEK Z ELEMENTÓW DOKUMENTACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI, KTÓRY ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO PISEMNEGO ROZSTRZYGNIĘCIA PROBLEMU.
14. WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW Z PROJEKTU

Autorska Pracownia Projektowa — Kraków, ul. Bezpieczeska 46

Budynek krytej pływalni AGH
cz. nr 3336, 276/22, 1341 obr. 5 Krowodrza
ul. Jana Buszka 4, 30-150 Kraków

Inwestor:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Projektował: mgr inż.Marcin Pasiak — MAP/0047/POOS/13
Sprawdził: mgr inż.Sławomir Gubała — MAP/0028/POOS/13

Projekt budowlany:
PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU BASENU AGH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

Branża: INST.
Działalność: P.W.
Nr rys.: H02
Data: 04.2022
Podpis upr. bud.:
Skala: 1:100
PROJ. NR 2/M/2022

Treść rysunku:
RZUT POZIOMU PARTERU - INSTALACJA HYDRANTOWA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE