dźwig dla niepełnosprawnych

Krata nawiewna na klatkę 300x1000mm

zabudowac do EIS 120

Wentylator nadmuchowy V= 46000 m3/h, Pozth = 664Pa 1500 obr./min., N= 15,0 kW (27,3A)

KP 1.8 Klapa pożarowa DN630 EI120 (we i wy)S normalnie otwarta

zamiana wysokości przewiązki kanału wentylacyjnego (p.k.+9,63m

Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji polegająca na przemurowaniu istniejącego kanału

KP 1.7 Klapa pożarowa DN630 EI120 (we i wy)S normalnie otwarta

Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji polegającej zmianie kanału okrągłego ø1000 na kanał prostokątny 1000x1000mm

KP 1.2 Klapa pożarowa 1000x1000mm EI120 (we i wy)S normalnie otwarta

KP 1.1 Klapa pożarowa 800x500mm EI120 (we i wy)S normalnie otwarta

KP 1.2 Klapa pożarowa 800x500mm EI120 (we i wy)S normalnie otwarta

KP 1.3 Klapa pożarowa 1500x800mm EI120 (we i wy)S normalnie otwarta

KP 1.4 Klapa pożarowa 800x500mm EI120 (we i wy)S normalnie otwarta

KP 1.5 Klapa pożarowa 1500x800mm EI120 (we i wy)S normalnie otwarta

dźwig dla niepełnosprawnych

Wentylator nadmuchowy V= 58130 m3/h, Pozth = 678Pa 1500 obr./min., N= 22,0 kW (39,7A)

zabudowac do EIS 120

Krata nawiewna na klatkę 4200x300mm

Krata nawiewna na klatkę 440x440mm

Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji polegającej zmianie kanału okrągłego ø1000 na kanał prostokątny 1000x1000mm

KP 1.6 Klapa pożarowa 1000x1000mm EI120 (we i wy)S normalnie otwarta

nowiew powietrza na klatkę

SCHEMAT POŁĄCZEŃ WENTYLACJI



OZNACZENIA:

KANAŁY PRZEBUDOWYWANE/ NOWOPROJEKTOWANE	
KANAŁY ODBUDOWYWANE	
OBUDOWA P.POŻ EIS120	
KANAŁY FLEX DO WYMIANY	
KLAPA P.POŻ PROSTOKĄTNA	
KLAPA P.POŻ OKRĄGŁA	

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RESZTĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANŻ
3. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO
4. KLAPY P.POŻ. W PRZYPADKU ZBYT MAŁEJ ILOŚCI MIEJSCA W SZACHCIE LUB PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ NALEŻY OBUDOWAĆ DO LINII MONTAŻOWEJ PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI NP. PROMAT
5. ZAMIESZA ORAZ UCHWYTY MONTAŻOWE NALEŻY MONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, A W PRZYPADKACH, GDY NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI NALEŻY WYKONAĆ KONSTRUKCJE WSPORCZE Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ ZASTANEJ SYTUACJI.
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I DOPUSZCZENIA.
7. WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WSZELKIE NIESTANDARDOWE NIEJASNOŚCI BĘDĄ INTERPRETOWANE Z KORZYŚCIĄ DLA INWESTORA NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAW DO ROSZCZEŃ FINANSOWYCH

Autorska Pracownia Projektowa
Kraków, ul. Bieżanowska 46

Budynek krytej pływalni AGH
dz. nr 3336, 276/22, 1341 obr. 5 Krowodrza
ul. Jana Buszka 4, 30-150 Kraków

Inwestor:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Projektował:	mgr inż.Marcin Pasiak	MAP/0047/POOS/13
Sprawdził:	mgr inż.Sławomir Gubała	MAP/0229/POOS/13

Projekt branżowy:
PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU BASENU AGH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

Branża:	INST.	Nr rys.
Stadium:	P.W.	V03
Data:	04.2022	Format rys.
Skala:	1:100	

Nazwa rysunku:
RZUT POZIOMU PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI

PROJ. NR 284/2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE