

AGH- MATRYCA STEROWAŃ POŻAROWYCH

Poziom	Nr modułu	Typ modułu	Nr wyjścia	Typ urządzenia	Symbol	System	Praca normalna	Alarm I stopnia	Alarm II stopnia					
									Piwnica strefa ZL	Piwnica strefa PM	Kondygnacje naziemne	Klatka KL1 i KL4	Klatka KL2 i KL3	Uwagi
-1	CSP	CENTRALA	UTA	PSP	UTA	Powiadomienie do PSP	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	
	5:1	OIM	WY_1	Sygnalizatory	LINIA SA/-1.1	Uruchomienie sygnalizatorów	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	
	5:2	O242	WY_1	Napowietrzanie KL3	KLATK 3	Napowietrzanie mechaniczne KL3	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
			WY_2	Reset										
	5:2.1	REL4	WY_1	CSN grupa 1	UPUST -1	Sterowanie upustem -1	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
			WY_2	CSN grupa 2	UPUST 0	Sterowanie upustem 0	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	w zależności od piętra
			WY_3	CSN grupa 3	UPUST 1	Sterowanie upustem 1	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	w zależności od piętra
			WY_4	Sterowanie SAV1	SAV	Sterowanie nagłośnieniem sauny	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
	5:6	OIM	WY_1	Sygnalizatory	LINIA SA/-1.2	Uruchomienie sygnalizatorów	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	
	5:7	O242	WY_1	Napowietrzanie KL2	KLATK 2	Napowietrzanie mechaniczne KL2	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
			WY_2	Reset										
	5:7.1	REL4	WY_1	CSN grupa 1	UPUST -1	Sterowanie upustem -1	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
			WY_2	CSN grupa 2	UPUST 0	Sterowanie upustem 0	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	w zależności od piętra
			WY_3	CSN grupa 3	UPUST 1	Sterowanie upustem 1	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	w zależności od piętra
			WY_4	Rezerwa										
	5:8	REL4	WY_1	Wyłączenie wentylacji	C.WENT	Sterowanie wentylacją bytową	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
			WY_2	Wyłączenie wentylacji	C.WENT	Sterowanie wentylacją bytową	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
			WY_3	Wyłączenie wentylacji	C.WENT	Sterowanie wentylacją bytową	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
			WY_4	Zawór wody bytowej	Z.WODY	Zamknięcie zaworu wody	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:9	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.65, KP-1.66	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.68, KP-1.69	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:10	REL4	WY_1	Wyłączenie wentylacji	C.WENT	Sterowanie wentylacją bytową	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
			WY_2	Wyłączenie wentylacji	C.WENT	Sterowanie wentylacją bytową	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
			WY_3	Wyłączenie wentylacji	C.WENT	Sterowanie wentylacją bytową	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
			WY_4	Rezerwa										
	5:11	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.51, KP-1.52	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.52.1, KP-1.53	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:11.1	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.61, KP-1.62	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.63.1, KP-1.67	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:12	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.54, KP-1.55	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.56, KP-1.57	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:13	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.58, KP-1.59	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.60, KP-1.61	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:13.1	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.62, KP-1.63	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Rezerwa										
	5:14	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.1, KP-1.2	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.3, KP-1.4	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:15	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.5, KP-1.6	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.7, KP-1.8	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:16	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.9, KP-1.10	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.11, KP-1.12	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:17	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.13, KP-1.14	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.15, KP-1.16	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:18	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.17, KP-1.18	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Rezerwa										
	5:19	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.19, KP-1.20	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.21, KP-1.22	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:21	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.23, KP-1.24	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.25, KP-1.26	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:22	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.27, KP-1.28	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.29, KP-1.30	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:23	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.31, KP-1.32	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.33, KP-1.34	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:24	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.35, KP-1.36	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.37, KP-1.38	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:25	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.39, KP-1.40	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.41, KP-1.42	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	

AGH- MATRYCA STEROWAŃ POŻAROWYCH

Poziom	Nr modułu	Typ modułu	Nr wyjścia	Typ urządzenia	Symbol	System	Praca normalna	Alarm I stopnia	Alarm II stopnia					
									Piwnica strefa ZL	Piwnica strefa PM	Kondygnacje naziemne	Klatka KL1 i KL4	Klatka KL2 i KL3	Uwagi
0,1	5:26	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.43, KP-1.44	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.45, KP-1.46	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:27	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.47, KP-1.48	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP-1.49, KP-1.50	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	5:28	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP-1.50.1, KP-1.51.1	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Rezerwa										
	5:29	REL4	WY_1	Sterowanie KD	KD	Sterowanie kontolą dostępu	ZAMK.	ZAMK.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	
			WY_2	Sterowanie KD	KD	Sterowanie kontolą dostępu	ZAMK.	ZAMK.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	
			WY_3	Sterowanie KD	KD	Sterowanie kontolą dostępu	ZAMK.	ZAMK.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	
			WY_4	Sterowanie KD	KD	Sterowanie kontolą dostępu	ZAMK.	ZAMK.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	
	6:0	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP 0.5, KP 0.6	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP 0.8, KP 0.9	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	6:1	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP 0.10, KP 0.11	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_1	Sterowanie bramką	Bramka	Otwórz bramkę	ZAMK.	ZAMK.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	
			WY_1	Zwolnienie drzwi	Drzwi	Otwórz drzwi	ZAMK.	ZAMK.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	
	6:2	REL4	WY_2	Zwolnienie drzwi	Drzwi	Otwórz drzwi	ZAMK.	ZAMK.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	
			WY_3	Zwolnienie drzwi	Drzwi	Otwórz drzwi	ZAMK.	ZAMK.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	
			WY_4	Sterowanie SAV1	SAV	Sterowanie nagłośnieniem sauny	ZAŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	
	6:4	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP 0.1, KP 0.2	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP 0.3, KP 0.4	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	6:4.1	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP 0.7, KP 0.12	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Rezerwa										
	6:5	O1	WY_1	Sterowanie bramką	Bramka	Otwórz bramkę	ZAMK.	ZAMK.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	
	6:7	OI3	WY_1	Oddymianie KL1	ODDYMianie KL1	Oddymianie grawitacyjne KL1	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	dla danej klatki
	6:10	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP 1.1, KP 1.2	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP 1.9	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	6:11	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP 1.3, KP 1.4	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Kłapa p.poż	KP 1.5	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
	6:12	OIM	WY_1	Sygnalizatory	LINIA SA/0,1	Uruchomienie sygnalizatorów	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	
	6:13	OIM	WY_1	Sygnalizatory	LINIA SA/0,1	Uruchomienie sygnalizatorów	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	
	6:14	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP 1.6	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2											
	6:17	OI3	WY_1	Oddymianie KL4	ODDYMianie KL4	Oddymianie grawitacyjne KL4	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	WYŁ.	dla danej klatki
	6:19	O1	WY_1	Sterowanie windą	Winda	Zjazd windy	WYŁ.	WYŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	ZAŁ.	
	6:20	O1	WY_1	Sterowanie bramką	Bramka	Otwórz bramkę	ZAMK.	ZAMK.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	OTW.	
	6:21	O214	WY_1	Kłapa p.poż	KP 1.7, KP 1.8	Wentylacja bytowa	OTW.	OTW.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	ZAMK.	
			WY_2	Rezerwa										