



	Oznaczenia
RE120	Ściana oddzielenia pożarowego RE120
REI60	Ściana oddzielenia pożarowego REI60
-- ➡	Droga ewakuacji
■ ■ ■	Domurowanie ścian w przestrzeni sufitu powiększonego do poziomu stropu
	Śluzarka wstępn. projektowana/do wymiany
	Okno projektowane/do wymiany
	Drzwi projektowane/do wymiany

UWAGA:

1. Kable/przewody dla instalacji SSP należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami na użytecznych kablowych mocownikach do stropu lub trassach kablowych. Należy zastosować osprzet dedykowany do odpowiedniego kabli/przewodów.
2. Odległość czubka od szcienia nie mogą być większe niż 0,5 m. W przypadku konieczności, konstrukcja powinna być wykonana z szerokości minimum 1 m, czubki dymu należy umieścić na boku stropu, tzn. w porównaniu wystąpić podciągnię, białe lub przebiegające pod strzechy, w zależności od rodzaju czubka od tych elementów również nie powinno być większe niż 0,5 m.
3. Nie można umieszczać czubków w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji lub wentylacji mechanicznej. Minimalna odległość czubków od brzości nowszych wynosi 1,5 m.