



nr	pomieszczenie	rodzaj posadzki	powierzchnia netto
0.1	PRZEDSIÖNEK	ptyki gresowe	21,70 m <sup>2</sup>
0.2	HALL GŁÓWNY	ptyki gresowe	186,45 m <sup>2</sup>
0.2a	SZATNIA	ptyki gresowe	25,46 m <sup>2</sup>
0.3	POMIESZCZENIE MONITORINGU	ptyki gresowe	18,33 m <sup>2</sup>
0.4	KASA	ptyki gresowe	5,57 m <sup>2</sup>
0.5	BOUTIQUE	ptyki gresowe	18,33 m <sup>2</sup>
0.6	KASA	ptyki gresowe	5,57 m <sup>2</sup>
0.7	KOMUNIKACJA	ptyki gresowe	86,63 m <sup>2</sup>
0.8	SZATNIA DAMSKA	ptyki gresowe	79,13 m <sup>2</sup>
0.9	SZATNIA MĘSKA	ptyki gresowe	80,85 m <sup>2</sup>
0.10	WIATROLAP	ptyki gresowe	11,83 m <sup>2</sup>
0.11	KOMUNIKACJA	ptyki gresowe	26,63 m <sup>2</sup>
0.12	SZATNIA RODZINNA / NIEPEŁNOSP.	ptyki gresowe	19,60 m <sup>2</sup>
0.13	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	ptyki gresowe	2,19 m <sup>2</sup>
0.14	NATRYSKOWNIA	ptyki gresowe	11,00 m <sup>2</sup>
0.15	WC	ptyki gresowe	1,82 m <sup>2</sup>
0.16	KABINA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	ptyki gresowe	8,40 m <sup>2</sup>
0.17	WC + NATRYSK	ptyki gresowe	3,11 m <sup>2</sup>
0.18	POM. PIERWSZEJ POMOCY	ptyki gresowe	9,55 m <sup>2</sup>
0.19	POMIESZCZENIE RATOWNIKA	ptyki ceramiczne	18,00 m <sup>2</sup>
0.20	PLAZA BASENU - BASEN SPORT. 1	ptyki ceramiczne basenowe	286,91 m <sup>2</sup>
0.21	NIECKA BASENU - BASEN SPORT. 1	ptyki ceramiczne basenowe	31,95 m <sup>2</sup>
0.23	WC MĘSKIE	ptyki gresowe	6,32 m <sup>2</sup>
0.24	NATRYSKOWNIA	ptyki gresowe	20,59 m <sup>2</sup>
0.25	KOMUNIKACJA	ptyki gresowe	12,49 m <sup>2</sup>
0.26	NATRYSKOWNIA	ptyki gresowe	19,94 m <sup>2</sup>
0.27	WC DAMSKIE	ptyki ceramiczne	6,50 m <sup>2</sup>
0.32	NIECKA BASENU - BASEN REKREAC.	ptyki ceramiczne	127,50 m <sup>2</sup>
0.33	PLAZA BASENU - BASEN REKREAC.	ptyki ceramiczne	260,37 m <sup>2</sup>
0.34	PLAZA BASENU - BASEN SPORT. 2	ptyki ceramiczne	255,20 m <sup>2</sup>
0.35	NIECKA BASENU - BASEN SPORT. 2	ptyki ceramiczne basenowe	398,72 m <sup>2</sup>
0.36	WC MĘSKIE	ptyki gresowe	14,57 m <sup>2</sup>
0.37	PRZEDSIÖNEK	ptyki gresowe	14,31 m <sup>2</sup>
0.38	NATRYSKOWNIA	ptyki gresowe	19,95 m <sup>2</sup>
0.39	WC DAMSKIE	ptyki gresowe	6,48 m <sup>2</sup>
0.40	KOMUNIKACJA	ptyki gresowe	8,17 m <sup>2</sup>
0.41	MAGAZYN	ptyki gresowe	20,15 m <sup>2</sup>
0.42	NATRYSKOWNIA	ptyki gresowe	20,58 m <sup>2</sup>
0.43	WC MĘSKIE	ptyki gresowe	6,33 m <sup>2</sup>
0.44	POMIESZCZENIE RATOWNIKA	ptyki gresowe	13,39 m <sup>2</sup>
0.45	POKOJ PIERWSZEJ POMOCY	ptyki gresowe	6,10 m <sup>2</sup>
0.46	WC + NATRYSK	ptyki gresowe	3,11 m <sup>2</sup>
0.47	KOMUNIKACJA	ptyki gresowe	23,93 m <sup>2</sup>
0.48	KABINA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	ptyki gresowe	8,40 m <sup>2</sup>
0.49	WC	ptyki gresowe	1,82 m <sup>2</sup>
0.50	NATRYSKOWNIA	ptyki gresowe	11,00 m <sup>2</sup>
0.51	SZATNIA RODZINNA / NIEPEŁNOSP.	ptyki gresowe	19,60 m <sup>2</sup>
0.52	POMIESZCZENIE BIUROWE	ptyki gresowe	26,90 m <sup>2</sup>
0.53	WIATROLAP	ptyki gresowe	11,83 m <sup>2</sup>
0.54	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	ptyki gresowe	2,19 m <sup>2</sup>
0.55	KOMUNIKACJA	ptyki gresowe	89,76 m <sup>2</sup>
0.56	SZATNIA DAMSKA	ptyki gresowe	79,13 m <sup>2</sup>
0.57	SZATNIA MĘSKA	ptyki gresowe	80,85 m <sup>2</sup>
KL.1	KLATKA SCHODOWA	ptyki gresowe	23,60 m <sup>2</sup>
KL.2	KLATKA SCHODOWA	ptyki gresowe	27,50 m <sup>2</sup>
KL.3	KLATKA SCHODOWA	ptyki gresowe	33,36 m <sup>2</sup>
KL.4	KLATKA SCHODOWA	ptyki gresowe	23,60 m <sup>2</sup>

**LEGENDA:**

[illegible]

UNAGA:

1. Kable/przewody od instalacji S<sub>0</sub> należy układać zgodnie z wymaganiami PN-EN 60332-1-2, przy czym należy zapewnić odpowiedni odstęp między kablami od strony przelotowej i od strony mocowania do stropu lub trasek kablowych. Należy zastosować osprzęt dedykowany do odpowiedniego typu kabli.
2. Odległość czujek od ścian nie mogą być mniejsze niż 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanałów i podobnych części budynków o szerokości mniejszej niż 1m, czujki dymu należy umieszczać nad kablem, stropem, jęzdem i pomieszczeniach występują podłogi, balki lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne, to odległość czujek od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0,5 m.
3. Nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od krat nawiewnych wynosi 1,5m.

Autorska Pracownia Projektowa

Kraków, ul. Bieżanowska 46

Page 1

dz. nr 333/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowdza  
ul. Jana Buszka 4, 30-150 Kraków

Downloaded from	monist	lantern
-----------------	--------	---------

Projekcja:	mgr inż. Jolanta
Szczegół:	mgr inż. Andrzej

Projekt (spracovanie)

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA Z DOSTUSOWANIE  
DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Trade names:

INSTALACJE POŻAROWE - RZUT

1000

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE