

## WYKAZ KSZTAŁTEK

LP	Nr ukl.	Nr ksz.	Nazwa kształtki	a	b	c	d	d1	d2	h1	h2	l	s1	s2	f	Ilość	m2	Uwagi
1	C1	1	Trójnik P	900	1700	1200	500	-	-	950	-	1406	0	500	-	1	6,88	
2	C1	2	Dyfuzor P	900	1700	900	2200	-	-	-	-	192	0	37	-	1	1,09	
3	C1	3	Kanał P	1200	500	-	-	-	-	-	-	315	-	-	-	1	1,07	domierzyć na budowie
4	C1	4	Trójnik P	900	2200	1000	1300	-	-	950	-	1206	0	450	-	1	6,41	
5	C1	5	Zaślepka P	900	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,53	
6	C1	6	Kanał P	900	2200	-	-	-	-	-	-	10427	-	-	-	1	64,65	
7	C1	7	Urządzenie P	Przepustnica wielopłaszczyznowa firmy Smay PWI 900x2200, l=175mm												1	0,00	
8	C1	8	Dyfuzor P	2200	900	2800	900	-	-	-	-	1500	300	0	-	1	10,20	
9	C1	9	Trójnik P	900	2800	700	900	-	-	1000	-	850	-	950	-	1	5,98	
10	C1	10	Dyfuzor P	900	2800	800	3000	-	-	-	-	515	50	100	-	1	3,86	
11	C1	11	Urządzenie P	Kłapa p-poż firmy TroxEN-FKA-PL/3000x800x500/Z43												1	0,00	
12	C1	12	Dyfuzor P	3000	800	3600	840	-	-	-	-	330	300	60	-	1	2,72	
13	C1	13	Urządzenie P	Tłumik akustyczny firmy Trox typ MSA200-80-3-												1	0,00	
14	C1	14	Trójnik P	2650	900	3600	840	-	-	290	-	3700	-	40	-	1	2,29	plyta ALP200
15	C1	15	Zaślepka P	2650	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,77	plyta ALP200
16	C1	16	Kanał P	2650	900	-	-	-	-	-	-	5575	-	-	-	1	39,58	plyta ALP200
17	C1	17	Trójnik P	900	2650	1600	2350	-	-	1000	-	1800	0	150	-	3	29,43	plyta ALP200
18	C1	18	Dyfuzor P	2350	1600	2340	1590	-	-	-	-	120	25	0	-	2	0,95	
19	C1	19	Urządzenie P	Czerpnia ścienna firmy Frapol typ ST-JWN+AL.-JHZ 2400x1650												2	0,00	przed zamówieniem sprawdzić
20	C1	20	Kanał P	2650	900	-	-	-	-	-	-	2400	-	-	-	2	34,08	plyta ALP200
21	C1	21	Dyfuzor P	2350	1600	2400	1650	-	-	-	-	230	25	0	-	1	1,84	
22	C1	22	Urządzenie P	Czerpnia ścienna firmy Frapol typ ST-JWN 2400x1650												1	0,00	

Uwaga:

Za pełny komplet dokumentacji uważa się wszystko, co zostało napisane, narysowane oraz skosztorysowane niezależnie od zakresu zamieszczonego w poszczególnych opracowaniach