



Zasilanie zgodnie z dokumentacją:
"Przebudowa szachtu wentylacyjnego
na szacht kablowy i ułożenie
wewnętrznych linii zasilających
w pawilonie D8 AGH"

P_i =0,34 [kW]
P_o =0,34 [kW]
I_o =0,55 [A]

Nr obwodu	01	02	03	1	2	2
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdz. RG	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie ogólne korytarz	Oświetlenie ogólne Hall	Oświetlenie Awaryjne
Pi = 0,22 [kW]				0,12	0,12	0,1



gpp grupa projektowa sp. z o.o.
al. Krasieńskiego 17/6 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 AGH W KRAKOWIE
DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PROŻ.

ADRES:
KRAKÓW, UL. REMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30–059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
Schemat ideowy tablicy piętrowej
"TAO-8 "

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

ELEKTRYKA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. KRZYSZTOF RYBUS
Nr upr. WAF/0246/PWOE/04

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ANDRZEJ STEHLIK
Nr upr. 108–km/73

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
17/2018	10.2018	-	E-19