



Uwaga:
Dobór grzejników i obliczenie zapotrzebowania mocy dla pomieszczeń zostały wykonane przy założeniu, że istniejące w ścianach otwory wentylacyjne zostaną zamurwane lub zastąpione o wg inwestora zakres prac jest przewidziany w ramach innych prac na budynku.

warsztat	1216 W
wodomierz, gazomierz	
wc	568 W

050	kantor
20°C	616 W

021a	magazyn
16°C	1361 W

021	magazyn
16°C	3742 W

01a	kl. schodowa
16°C	1738 W

03	magazyn
16°C	1446 W

02	rozdz. elektr.
16°C	546 W

01	magazyn
16°C	1492 W