
Uwaga:
Dobór grzejników i obliczenie zapotrzebowania mocy dla pomieszczenia zostały wykonane przy założeniu, że istniejące w ścianach otwory wentylacyjne zostaną zamurowane lub zastąpione oknami - wg inwestora zakres prac jest przewidywany w ramach innych prac na budynku.
wymurowana ścianka - dla potrzeb podejścia pod pion 11 należy ją rozkuć, a po zakończeniu prac odtworzyć
Szacht wentylacyjny
przyłącze gazowe
przyłącze gazowe
istniejące zasilanie wyposażenie parametrem do wymienników c.o. i c.w.u. bez zmian
istniejący kanał
do hali instalacja c.o., z.w., c.w.u., cyrkulacja - bez zmian
istniejący rozdzielacz do demontażu, montaż nowego rozdzielacza przed rozdzielaczem montaż licznika c.o. - patrz rys 13 i 14
OZNACZENIA:
Regulator różnicy ciśnienia (szczegóły na rozwinięciu)
Zawór odcinający z płynną nastawą wstępną (szczegóły na rozwinięciu)
Rurka impulsowa łącząca oba zawory
Zawory kołnierzowe odcinające (szczegóły na rozwinięciu)
Zawory równoważące ręczne (szczegóły na rozwinięciu)
punkty przesuwne mocowania rurociągów
punkty stałe mocowania rurociągów montować przed każdym przepustem instalacyjnym zabezpieczonym ogniowo
piony prowadzone w bruździe w ścianie
piony prowadzone po wierzchu, które należy onudować płytami G-K
istniejące obudowy grzejników - przewidzieć demontaż i ponowny montaż
przejścia zabezpieczone w klasie odporności ogniowej EI
przegrody projektowane docelowo w klasie odporności ogniowej EI
OZNACZENIA GRZEJNIKÓW:
CN-21K-50 0,92 m grzejnik stalowy płytowy z podejściami bocznymi typ np. 21, wysokość np. 500 mm, długość grzejnika np. 0,92 m
CN-11K-60 0,72 m ocynkowany grzejnik stalowy płytowy z podejściami bocznymi typ np. 11, wysokość np. 600 mm, długość grzejnika np. 0,72 m dodatkowo zabezpieczony przed korozją poprzez ocynkowanie
UWAGA:
Typy zaworów, średnice i nastawy na poszczególnych zaworach podano na rys 8 - rozwinięcie instalacji c.o.
Przed zamówieniem grzejników wszystkie wymiary sprawdzić na budynku
OLGA KACZMAREK FIRMA PROJEKTOWO INFORMATYCZNA „K3"
ul. Topolowa 5/39, 30-798 Kraków
tel. 606 642 427
Projektował: mgr inż. Olga Kaczmarek 03.2017 MAP/023/POOS/20
Sprawdził: mgr inż. Marcin Olek 03.2017 MAP/023b/POOS/12
Skala: 1:50
Lokalizacja inwestycji: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 23 Dz. nr 699/6, obr. 4-Krowodrza
Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Nazwa zadania: MODERNIZACJA INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO(CO,CWU) POLEGAJĄCA NA: B) WYMIANIE NA NOWĄ
BRANŻA: INSTALACYJNA (INSTALACJE SANITARNE)
Treść rysunku: RZUT PRZYZIEMIA
Nr rys. CO 1