



Nr obwodu	01	02	03	04	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przeznaczenie	Zasilanie z przed wyl. glownego rozdzt. RG-1	Zasilanie z przed wyl. glownego rozdzt. RG-2	Kontrola napiecia	Ochrona przepieciowa	Tablica hydroforowa THpp	Tablica TWpp	Tablica TWentl-pp	Tablica TWentl-pp	Oswietlenie nocne	Oswietlenie klatki schodowej 1	Oswietlenie klatki schodowej 2	Zasilanie tablic TA	Oswietlenie ewakuacyjne korytarz 1	Oswietlenie ewakuacyjne korytarz 2
Pi = 82,37 [kW]					5,50	5,50	22,22	22,22	1,80	0,80	1,60	15,00	0,20	0,20



gpp grupa projektowa sp.z o.o.  
al. Krasieńskiego 17/6 31-111 Kraków

ZADANIE: PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWOŻAROWYCH				INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL. MICKIEWICZA 30; 30-059 KRAKÓW				PROJEKTANT: MGR INŻ. KRZYSZTOF RYBUS MAP/0246/PWOE/04				PODPIS:	
ADRES: KRAKÓW, UL. REYMONTA 23 DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA				TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNI "RG-TA"				OPRACOWAŁ: INŻ. GRZEGORZ ZAŁĄC				SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ROBERT MOCIO MAP/0093/PWOE/05	
				FAZA: PROJEKT BUDOWLANY				INSTALACJE ELEKTRYCZNE				NR PROJ. 08/2014	
												DATA 12.2014	
												SKALA	
												NR RYS. E-4, 1/3	