(9) DACH

(8) POZIOM

(7) POZIOM

(6) POZIOM

(5) POZIOM

(4) POZIOM

(3) POZIOM

(2) POZIOM

(1) POZIOM

(0) POZIOM

(-1) POZIOM

Twent1-pp

Twent2-pp

TWpp

THpp

CERTYFIKOWANY ZASILACZ SYSTEMU ODDYMIANIA 24 V DC 0,23 kW

CSP 0,4 kW

TS 0,01 kW

MSPU 1,0 kW

SZAFA SAP 1,0 kW

SZAFA DSG1 0,12 kW

SZAFA DSG2 0,17 kW

TK-61 (łoż.)

TO-61 (łoż.)

TK-71 (łoż.)

TO-71 (łoż.)

TK-61 (łoż.)

TO-61 (łoż.)

TO -61 (łoż.)

TO -41 (łoż.)

TO -31 (łoż.)

TO -21 (łoż.)

TO -11 (łoż.)

TO -011 (łoż.)

TO-013 (AULA)

TSW -2 (łoż.)

TSW -1 (łoż.)

TSH-2

TO-0011 (łoż.)

TO-62 (łoż.)

TK -62 (łoż.)

TO -72 (łoż.)

TK -72 (łoż.)

TO -62 (łoż.)

TK -62 (łoż.)

TO -52 (łoż.)

TK -52 (łoż.)

TO -42 (łoż.)

TK -42 (łoż.)

TO -32 (łoż.)

TK -32 (łoż.)

TO -22 (łoż.)

TK -22 (łoż.)

TO -12 (łoż.)

TO -012 (łoż.)

TO -0012 (łoż.)

TA-61 (łoż.)

TA -71 (łoż.)

TA -61 (łoż.)

TA -51 (łoż.)

TA -41 (łoż.)

TA -31 (łoż.)

TA -21 (łoż.)

TA -11 (pHS)

TA -011 (pHS)

TA-0011 (łoż.)

BUFET (łoż.)

TH-1 (łoż.)

TSW-3 (łoż.)

TW1 wkrDa

TW2 wkrDa

Rezerwa

RG1/8 - YKY 5 x 10 mm2

RG1/7 - YKY 5 x 10 mm2

RG1/6 - YKY 5 x 16 mm2

RG1/4 - YKY 5 x 16 mm2

RG1/3 - YKY 5 x 16 mm2

RG1/2 - YKY 5 x 16 mm2

RG1/1 - YKY 5 x 16 mm2

RG2/1 - YKY 5 x 16 mm2

RG2/2 - YKY 5 x 16 mm2

RG2/3 - YKY 5 x 16 mm2

RG2/4 - YKY 5 x 16 mm2

RG2/5 - YKY 5 x 16 mm2

RG2/6 - YKY 5 x 16 mm2

RG2/7 - YKY 5 x 16 mm2

RG2/8 - YKY 5 x 16 mm2

RG2/9 - YKY 5 x 10 mm2

RG2/10 - YKY 5 x 10 mm2

NKGs 5x70mm2 FE180 PH90

NKGs 3x2,5mm2 FE180 PH90

NKGs 3x2,5mm2

NKGs 3x4mm2

F11 3P 63A EB2S 160/3LF

F10 3P 63A EB2S 160/3LF

F9 3P 63A EB2S 160/3LF

F8 3P 35A EB2S 160/3LF

F7 3P 32A EB2S 160/3LF

F6 3P 35A EB2S 160/3LF

F5 3P 63A EB2S 160/3LF

F4 3P 32A EB2S 160/3LF

F3 3P 32A EB2S 160/3LF

F2 3P 32A EB2S 160/3LF

F1 3P 50A EB2S 160/3LP

F09 ETIMAT 10 3P-80A

F07 3

F03 EB2S 250/3LA 3P-250A

F013 ETIMAT 10 3

F015 HD 3

F21 3P 50A EB2S 160/3LF

F22 3P 32A EB2S 160/3LF

F23 3P 32A EB2S 160/3LF

F24 3P 32A EB2S 160/3LF

F25 3P 32A EB2S 160/3LF

F26 3P 32A EB2S 160/3LF

F27 3P 32A EB2S 160/3LF

F28 3P 32A EB2S 160/3LF

F29 3P 40A EB2S 160/3LF

F30 3P 40A EB2S 160/3LF

F31 3P 63A EB2S 160/3LF

3N~50Hz 400/230V/TNC-S

Ik=2000A; Icw=50kA

RG1

RG2

F01 EB2 800/3S 3P-630A

F02 EB2 800/3S 3P-630A

F04 EB2S 250/3LA 3P-160A

F05 EB2S 250/3LA 3P-160A

RG_TA Pi = 92,37 kW

NKGs 5x70mm2 FE180 PH90

NKGs 5x70mm2 FE180 PH90

WP1

WP2

ZASILANIE Z TR1 YKY 4 x 240 mm2

ZASILA Z TR2 2 x (YAKY 4 x 150 mm2)

RG-TA

gpp grupa projektowa sp.z o.o.
al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
SCHEMAT ZASILANIA

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: — PODPIS:
MGR INŻ. KRZYSZTOF RYBUS
upr/ 0248/ PWOD/ 04

OPRACOWAŁ:
INŻ. GRZEGORZ ZAJĄC

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ROBERT MOCIO
upr/6006/PWOD/05

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
08/2014	12.2014		E-1