


| LEGENDA: | |
|---|---|
| RG | rozdzielnica główna |
| TA-0011 | tablice piętrowe |
| Q1 | oprawa LED'owa 1x3W; nastropowa; optyka symetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h) |
| Q2 | oprawa LED'owa 1x3W; nastropowa; optyka asymetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h) |
| Q3 | oprawa LED'owa 1x3W; dostropowa; optyka symetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h) |
| Q4 | oprawa LED'owa 1x3W; dostropowa; optyka asymetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h) |
| Q5 | oprawa LED'owa 1x6W; dostropowa; optyka symetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h) |
| Q7 | oprawa LED'owa 1x6W; dostropowa; optyka symetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h) |
| H1 | oprawa LED'owa 3,2W; nastropowa / naścienna; zewnętrzna; IP65; wersja awaryjna (1h) |
| Q6 | oprawa LED'owa 1x1W; nastropowa; optyka symetryczna; IP65; wersja awaryjna (1h) |
| H3 | oprawa LED'owa 3x1W; nastropowa; IP65; wersja awaryjna (1h) |
| Y6 EXIT | oprawa LED'owa z piktogramem 1,2W; nastropowa, zawieszana lub naścienna; IP41; wersja awaryjna (1h) |
| DSOpp | wypust kablowy 1-fazowy, zasil. szafy DSO zasilanie sprzed wyłącznika głównego |
| SAPpp | wypust kablowy 1-fazowy, zasil. szafy SAP zasilanie sprzed wyłącznika głównego |
| Zpp | wypust kablowy 1-fazowy, zasilanie certyfikowanego zasilacza zasilanie sprzed wyłącznika głównego |
| Thpp | wypust kablowy 3-fazowy, zasilanie hydroforu zasilanie sprzed wyłącznika głównego |
| NP... | wypust kablowy 3-fazowy, zasilanie jednostki napowietrzającej zasilanie sprzed wyłącznika głównego |
| TS | wypust kablowy 1-fazowy, zasilanie tablicy sterującej sys. oddymiania zasilanie sprzed wyłącznika głównego |
| MSPU | wypust kablowy 1-fazowy, zasilanie monitoringu stanu pracy urządzeń zasilanie sprzed wyłącznika głównego |

gpp grupa projektowa sp.z o.o.
al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ADRES:
KRAKÓW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30; 30–059 KRAKÓW

TEMAT RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PIWNICY

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INŻ. KRZYSZTOF RYBUS
MAP/ 0246/ PWOE/ 04

OPRACOWAŁ:
INŻ. GRZEGORZ ZAJĄC

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ROBERT MOCIO
MAP/0095/PWOE/05

| NR PROJ. | DATA | SKALA | NR RYS. |
|---|---|---|---|
| 08/2014 | 12.2014 | 1:100 | E-20 |