

Zestawienie urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych

Lp.	Producent	Urządzenie	Typ urządzenia	Oznaczenie projektowe		Lokalizacja
KONDYGNACJA -1						
1.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25VFM-E1	JW-1.01	P.08	Lab. Brudnej Komory
2.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25VFM-E1	JW-1.02	P.09	Lab. Brudnej Komory
3.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25VFM-E1	JW-1.03	P.10	Lab. Brudnej Komory
4.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25VFM-E1	JW-1.04	P.11	Lab. Brudnej Komory
5.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25VFM-E1	JW-1.05	P.12	Lab. Brudnej Komory
6.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-40VFM-E1	JW-1.07	P.02	Laboratorium wibrometrii
7.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW-1.08	P.03	Laboratorium wibrometrii
8.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW-1.09	P.04	Laboratorium wibrometrii
9.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P40VFM-E1	JW-1.10	P.05	Laboratorium wibrometrii
10.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW-1.11	P.06	Laboratorium wibrometrii
11.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW-1.12	P.03	Laboratorium laserowe
12.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW-1.13	P.04	Laboratorium laserowe
13.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P40VFM-E1	JW-1.14	P.05	Laboratorium laserowe
14.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PKA-M100KAL3	JW-14.01	P.01	Pomieszczenie sprężarki
15.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PKA-M50LAL2	JW-11.01	P.10	Rozdzielnia elektryczna
16.	Flowair OXEN	JEDNOSTKA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA	OXEN X2-E-1.2-V	brak	P.09	Wzbudnik
17.	Flowair OXEN	JEDNOSTKA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA	OXEN X2-E-1.2-V	brak	P.09	Wzbudnik
15.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-P0/01	P.05	WC dla niepełnosprawnych
16.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-P0/02	P.07	WC męskie
KONDYGNACJA 0						
1.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25-VFM-E1	JW. -2.16	0.01	Lab. Czujników
2.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25-VFM-E1	JW. -2.17	0.01	Lab. Czujników
3.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P40VFM-E1	JW. -2.11	0.02	Laboratorium robotyki przemysłowej
4.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -2.09	0.02	Laboratorium robotyki przemysłowej
5.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -2.10	0.02	Laboratorium robotyki przemysłowej
6.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -2.13	0.04	Laboratorium robotyki mobilnej
7.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25VFM-E1	JW. -2.12	0.04	Laboratorium robotyki mobilnej
8.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -2.14	0.06	Portiernia
9.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -2.06	0.12	LABORATORIUM STUDENCKIE
10.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -2.04	0.12	LABORATORIUM STUDENCKIE
11.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -2.08	0.12a	LAB. KOMORY CZYSTEJ

Zestawienie urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych

12.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25VFM-E1	JW. -2.15	0.12a	LAB. KOMORY CZYSTEJ
13.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25VFM-E1	JW. -2.05	0.12b	LAB. MATERIAŁÓW DLA KOSMOSU
14.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25VFM-E1	JW. -2.07	0.12b	LAB. MATERIAŁÓW DLA KOSMOSU
15.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-01/01	0.09	WC dla niepełnosprawnych
16.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-01/02	0.10	WC damskie
17.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-01/03	0.11	WC męskie
KONDYGNACJA 1						
1.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25VFM-E1	JW. -3.14	1.05	LAB. SPACE EDU LAB
2.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25VFM-E2	JW. -3.15	1.05	LAB. SPACE EDU LAB
3.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -3.13	1.04	LAB. SPACE EDU LAB
4.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P25VFM-E1	JW. -3.12	1.04	LAB. SPACE EDU LAB
5.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -3.10	1.03	LAB. SPACE TEAM AGH
6.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -3.11	1.03	LAB. SPACE TEAM AGH
7.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -3.08	1.02	LAB. CUBESAT
8.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -3.09	1.02	LAB. CUBESAT
9.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -3.06	1.01	LAB. METAMATERIAŁÓW
10.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P40VFM-E1	JW. -3.07	1.01	LAB. METAMATERIAŁÓW
11.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -3.05	1.13	LAB. STARTUP
12.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -3.01	1.11	MISSION OPERATION ROOM
13.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -3.02	1.11	MISSION OPERATION ROOM
14.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -3.03	1.11	MISSION OPERATION ROOM
15.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -3.04	1.11	MISSION OPERATION ROOM
16.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PEAD-M125JA2<H>	JW. -12.01	1.06	Magazyn
17.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PEAD-M125JA2<H>	JW. -13.01	1.06	Magazyn
18.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-01/03	1.08	WC męskie
19.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-01/02	1.09	WC damskie
20.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-01/01	1.10	WC dla niepełnosprawnych
KONDYGNACJA 2						
1.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PKA-M50LALC2	JW. -10.01A	2.09	Magazyn
2.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PKA-M50LALC2	JW. -10.01B	2.09	Magazyn
3.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -4.06	2.01	POKÓJ DO PRACY CTK
4.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -4.02	2.02	VISITING PROFESSOR III
5.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -4.13	2.07	administracja CTK
6.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -4.12	2.03	VISITING PROFESSOR II
7.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -4.11	2.04	SEKRETARIAT CTK
8.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -4.10	2.05	DYREKTOR CTK
9.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -4.09	2.06	OPEN SPACE WORK
10.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -4.08	2.06	OPEN SPACE WORK

Zestawienie urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych

11.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -4.04	2.16	Lab. Astrobiologi
12.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -4.05	2.16	Lab. Astrobiologi
13.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -4.03	2.15	Habitat
14.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -4.02	2.15	Habitat
15.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -4.01	2.15	Habitat
16.	Mitsubischi Electric	Szafa klimatyzacji precyzyjnej	T-NEXT DX 0 048 E5	JW.SK1	2.14	Serwerownia
17.	Mitsubischi Electric	Szafa klimatyzacji precyzyjnej	T-NEXT DX 0 048 E5	JW.SK1	2.14	Serwerownia
18.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-02/03	2.13	WC męskie
19.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-02/02	2.12	WC damskie
20.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-02/01	2.11	WC dla niepełnosprawnych
21.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/301	DF-02/04	2.15	Habitat
KONDYGNACJA 3						
1.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -5.06	3.01	Pokój zastępcy kierownika
2.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P32VFM-E1	JW. -5.07	3.02	Sekretariat
3.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -5.12	3.07	Pokój do pracy
4.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -5.08	3.03	Pokój kierownika
5.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -5.11	3.06	Pokój do pracy
6.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -5.10	3.05	Pokój do pracy
7.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P40VFM-E1	JW. -5.09	3.04	Sala narad
8.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -5.05	3.18	Pokój do pracy
9.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -5.04	3.17	Pokój do pracy
10.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -5.03	3.16	Pokój do pracy
11.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -5.02	3.15	Pokój do pracy
12.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E0	JW. -5.00	3.13	Pokój do pracy
13.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-03/03	3.11	WC męskie
14.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-03/02	3.12	WC damskie
15.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-03/01	3.13	WC dla niepełnosprawnych
KONDYGNACJA 4						
1.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -6.06	4.01	Pokój do pracy
2.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -6.07	4.02	Pokój do pracy
3.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -6.13	4.03	Pokój do pracy
4.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -6.08	4.04	Pokój do pracy
5.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -6.12	4.05	Pokój do pracy
6.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -6.09	4.06	Pokój do pracy
7.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -6.10	4.07	Pokój do pracy
8.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -6.11	4.08	Pokój do pracy
9.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -6.05	4.15	Pokój do pracy
10.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -6.04	4.16	Pokój do pracy

Zestawienie urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych

11.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P20VFM-E1	JW. -6.03	4.17	Pokój do pracy
12.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -6.02	4.18	Pokój do pracy
13.	Mitsubischi Electric	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jedn. wew. PLFY-P15VFM-E1	JW. -6.01	4.19	Pokój do pracy
14.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-04/01	4.12	WC męskie
15.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-04/02	4.13	WC damskie
16.	Harmann	Wentylator kanałowy	ML125/300	DF-04/01	4.14	WC dla niepełnosprawnych
DACH						
1.	Mitsubischi Electric	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	PUZ-M100VKA2	JZ-11		Dach
2.	Mitsubischi Electric	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	PUHY-P450YNW-A	JZ-01		Dach
3.	Mitsubischi Electric	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	PUHZ-ZRP50VKA2			Dach
4.	Mitsubischi Electric	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	jedn. zew. PUHY-P350YNW-A	JZ-02		Dach
5.	Mitsubischi Electric	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	jedn. zew. PUHY-P500YNW-A	JZ-03		Dach
6.	Mitsubischi Electric	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	jedn. zewn. PUHY-P250YNW-A	JZ-04		Dach
7.	Mitsubischi Electric	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	jedn. zew. PUZ-M125VKA2	JZ-12		Dach
8.	Mitsubischi Electric	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	jedn. zew. PUZ-M125VKA2	JZ-13		Dach
9.	Mitsubischi Electric	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	jedn. zew. PUHZ-ZRP50VKA2	JZ-10A		Dach
10.	Mitsubischi Electric	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	jedn. zew. PUHZ-ZRP50VKA2	JZ-10B		Dach
11.	Mitsubischi Electric	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	jedn. zew. PUHY-P250YNW-A	JZ-05		Dach
12.	Mitsubischi Electric	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	jedn. zew. PUHY-P200YNW-A	JZ-06		Dach
13.	VTs	Centrala wentylacyjna	VVS100-L- FRVHC/VVS100-R-FVR	CNV-SZ-01		Dach
14.	VTs	Centrala wentylacyjna	VVS075-R- FPVHC/VVS075-L-FVP	CNV-SZ-02		Dach
15.	Lennox	Agregat centrali wentylacyjnej	LV-MSO260-I4M	AU-01		Dach
16.	Lennox	Agregat centrali wentylacyjnej	LV-MSO200-I4M	AU-02		Dach
17.	Harmann	Wentylator dachowy	VIVER 4-315/1500S	RF-01		Dach
18.	Harmann	Wentylator dachowy	LABBOR 2-250	RF-11		Dach
19.	Harmann	Wentylator dachowy	LABB 2-110/450T	RF-21		Dach
20.	Harmann	Wentylator dachowy	LABB 2-160/1300T	RF-12		Dach
21.	Harmann	Wentylator dachowy	LABB 2-160/1300T	RF-13		Dach
22.	Harmann	Wentylator dachowy	LABB 2-160/1300T	RF-14		Dach
23.	Harmann	Wentylator dachowy	LABB 2-160/1300T	RF-15		Dach
24.	Harmann	Wentylator dachowy	LABB 2-160/1300T	RF-16		Dach
25.	Harmann	Wentylator dachowy	LABB 2-125/650T	RF-22		Dach
26.	Harmann	Wentylator dachowy	LABB 2-110/450T	RF-23		Dach
27.	Harmann	Wentylator dachowy	LABB 2-125/650T	RF-36		Dach
28.	Harmann	Wentylator dachowy	MINILAB 2-125/75EX	RF-41		Dach
29.	Harmann	Wentylator dachowy	VENO 2-250EX	RF-42		Dach
30.	Refrion	Zdalny skraplacz szaf klimatyzacji precyzyjnej	NH3X2245,3/10 - 100%	S.SK1		Dach
31.	Refrion	Zdalny skraplacz szaf klimatyzacji precyzyjnej	NH3X2245,3/10 - 100%	S.SK2		Dach
32.	Hitema	Agregat	ENRF.030	AU-S1		Dach