

## ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WĘZŁA CIEPLNEGO

Adres:	Kraków, ul. Sandomierska			
Ozn.	Nazwa	typ	wlk	szt
KWC	Kompaktowy węzeł cieplny MPEC S.A. (wg. karty doboru KWC)	co-298-15-4,5 cwu-193-6-zc		1
NW	Naczynie przeponowe wg arkusza doboru	Flexcon C	425	1
1	Zawór odcinający	Broen	dn50	1
2	Zawór odcinający	Broen	dn50	1
2a	Zawór odcinający części co	Broen	dn40	2
2b	Zawór odcinający części cwu	Broen	dn40	2
3	Filtroodmulnik	FO2m	dn 50	1
4	Zawór odcinający	Broen	dn15	13
5	Filtr siatkowy	FS1	dn50	1
6	Manometr	tarczowy	zakr. 16 bar	7
7	Termometr		zakr. 150 'C	2
8	reduktor ciśnienia	jak w zest. KWC		
9	zawór różn. ciśnień	jak w zest. KWC		
9a	Zawór iglicowy	Mera Polna	ZWD-1	2
90	zawór różn. ciśnień	jak w zest. KWC		
10	Licznik ciepła co - przelicznik	US Echo II		1
10a	j.w. Czujnik temperatury zasilania		w komplecie	1
10b	j.w. Czujnik temperatury powrotu		w komplecie	1
10c	j.w. Przepływomierz	CF Echo II	6	1
11	Licznik ciepła cwu - przelicznik	CF 55		1
11a	j.w. Czujnik temperatury zasilania		w komplecie	1
11b	j.w. Czujnik temperatury powrotu		w komplecie	1
11c	j.w. Przepływomierz	US Echo II	6	1
12	Zawór odcinający	PN 6	dn 50	8
12a	Zawór odcinający	PN 6	dn 32	2
13	Zbiornik cwu z bocznymi króćcami	(króćce min dn 65)	ZCW-500 nierdzewny	2
14	Regulator ciśnienia	Honeywell	dn 50 N=4,5 bar	1
15	Zawór zwrotny mufowy	PN 6	dn 50	1
16	Filtr siatkowy do wody pitnej	PN 6	dn 50	1
17	Wodomierz	APATOR	Qn=6; dn32	1
17a	Wodomierz	APATOR	Qn=6; dn32	1
18	Manometr	tarczowy	zakr. 6 bar	2
19	Termometr prosty		zakr. 100 'C	1
REZERWA MAGAZYNOWA (oznaczenia jak w zestawieniu urządzeń KWC)				
2	Pompa obiegowa co	UPS 25-55N	Grundfos	1
102a	Pompa cyrkulacji cwu	UPS25-55N	Grundfos	1
102b	Pompa ładowania cwu	UPS25-80N	Grundfos	1