



- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem kondygnacji niższej

- poj. pion wodociagowy
- poj. pion kanalizacji sanitarnej
- poj. pion wody hydrantowej
- poj. zawory odcinające
- poj. brodzik posadzkowy
- poj. szczytna hydrantowa z zaworem DN25

Materiał przewodzący instalacji wodoodporowej:
 instalacja wykonana z rur ze stali nierdzewnej
 np. Inox firmy Kan
 Materiał przewodzący instalacji hydrantowej:
 instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze
 szwem, giętnych oraz średnich wg PN-74/H-14200
 Materiał przewodzący instalacji kanalizacji:
 instalacja wykonana z rur kanalizacyjnych
 nieloszczynnych np. ASTOLAN (polipropylen wzmocniony
 włóknem szklanym) firmy Wavin

[illegible]