

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary skorygować z projektem architektury.
2. Poziomy elementów konstrukcyjnych przyjęto zgodnie z projektem architektonicznym(stan surowy).
3. Beton C20/25(B25), otulenie prętów 25mm.
4. Stal zbrojeniowa:
   -pręty główne(AIIIN(B500SP)
   -pręty rozdzielcze, strzemiona: AI(St3S).
5. Stal konstrukcyjna: S235JR(St3S).
6. Nowoprojektowane elementy konstrukcji należy oddylatować od istniejących.
7. Wymiary otworów, poziomy elementów podano w stanie surowym.
8. Wymiary na rysunku podano w cm.
9. Rysunek należy rozpatrywac łącznie z pozostałymi rysunkami oraz projektami branżowymi.
10. Szyb windy o konstrukcji monolitycznej żelbetowej- ściany żelbetowe gr.20cm.
11. Biegi schodów płytowe monolityczne żelbetowe gr. 15cm, oparte na ścianach, belkach oraz płytach spocznikowych.
12. W miejscu projektowanego szybu windy należy rozebrać istniejący strop z płyt kanałowych w ich miejscu po wykonaniu szybu windy należy wykonać uzupełnienie w postaci płyty żelbetowej monolityczna gr. 15cm, opartej na belkach stalowych.
13. Nad otworami wykonywanymi w istniejących ścianach należy wykonać nadproża z belek stalowych.
14. Przebicia(przejścia przez strop) należy skorygować z projektami branżowymi instalacji.
15. Otwory po rozbieranych kanałochronach wyplenić betonem klasy nie niższej niż C20/25(B25) oraz zbroić dołem i góra siatką Ø8mm 10x10cm.

Elementy wyburzane/rozbierane

Elementy nowoprojektowane/zamurowywane

Biuro projektowe: DRAFT Biuro Projektowe, ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice, tel. (12) 282-43-10, fax (12) 282-43-20, www.biurodraft.com.pl, e-mail:biuro@biurodraft.com.pl		Inwestor: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków	
Nazwa obiektu budowlanego	REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH W KRAKOWIE		
Adres obiektu budowlanego	Ulica, nr działki: al. Mickiewicza 30, dz. nr ew.: 17/1 obręb 0010 Śródmieście	Miejscowość: Kraków	Województwo: Małopolskie
Branża: Konstrukcyjna	Stadium: Projekt wykonawczy		
Funkcja:	wiek i kwalifikacje:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Damian Białas	MAP / 0006 / POOK / 05	
Sprawdził/a:	mgr inż. Rafał Dudek	SLIT / 2002	Data opracowania: 12 Czerwiec 2012
Opracował:			
Nazwa rysunku:	Rzut konstrukcji poz. III piętra	Nr rys: K-06	Skala: 1:50