


proj. tablica "TM4"

"TM4.1"


Pz = 11,54 kW  
Ps = 2,34 kW  
Jo = 10,2 A



Oznaczenie								
Nr pomieszczenia	zasilanie od proj. tablicy piętrowej "Tp1" z sekcji "TB1"	kontrola obecności napięcia	kuchnia	wypust do zasilania płyty elektrycznej	pokój gniazda 1 - fazowe	aneks gniazda 1 - fazowe	łazienka gniazda 1 - fazowe	aneks, pokój, łazienka oświetlenie
Rodzaj odbiornika								
Moc zainst. [kW]			6,5	1,5	2	1	0,54	
Ilość wypustów:			1	3	2	1	9	

"TM4.2"

Pz = 1,0 kW  
Ps = 0,8 kW  
Jo = 3,5 A




Oznaczenie			
Nr pomieszczenia	Zasilanie od proj. tablicy piętrowej "Tp1" z sekcji "TB1"	kontrola obecności napięcia	pokój gniazda DATA
Rodzaj odbiornika			
Moc zainst. [kW]			1
Ilość wypustów:			2

3x400V/230V  
szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

UWAGI:

- Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN - HD - 60364.
- Zasilanie tablicy rozdzielczej "TM4" wg. rys. nr E-09.
- Lokalizacja tablicy "TM4" oraz odbiorników zasilanych z w/w tablicy wg rys. nr E-03.
- Aparaturę wyposażeniową "TM4" należy rozmieścić w dwóch obudowach podtynkowych np. VF212PD+VF112PD prod. Hager z zamkiem patentowym.
- Tablice wyposażyć w elementy wg. powyższego schematu, kompletne zaciski PE i N oraz odpowiednie tabliczki opisowe.
- Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy zastąpić zaślepkami.
- W tablicy TM4.1 należy zabudować dzwonek np. SU213, który należy zasilic z obwodu oświetlenia.

Biuro projektowe:		Inwestor:	
		ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl	
Nazwa obiektu budowlanego:		REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO DS-19	
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: dz. nr 333/7	Miejscowość: Kraków	Województwo: małopolskie
Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium:	Projekt Wykonawczy
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Mariusz Majcherczyk	upr. bud. nr ewid. 329/2000	
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Sieczka	upr. bud. nr ewid. GP.IV-8388/183/77	
Opracował:	mgr inż. Paweł Kamoda		
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "TM4"		Nr rys. E-19
			Skala: ----