RZUT DACHU 1:50


WK
Jednostka zewnętrzna klimatyzacji na dachu typ SRC56Z.I-S
CH=5kW, Nel=1,55kW
EPSILON ECHOS/ST 1PS/ S LN 14
CH=12,20 kW P=6,60 kW
AGREGAT ZIEMNY
CENTRALA N1/W1
GOLD-O6-D-RX
N1–Vn=2590m3/h, Nel=1,22kW
W1–Vw=2685m3/h, Nel=1,29kW
BPT BOX HT COMPACT 15–15
N01–Vn=6430m3/h, Nel=2,20kW
BPT BOX HT COMPACT 10–10
W02–Vw=3750m3/h, Nel=1,50kW
WA1 – Vw=420m3/h, Nel=0,17kW
WS1 – Vw=200m3/h
WS2 – Vw=50m3/h
WS3 – Vw=950m3/h, Nel=0,104kW
WS4 – Vw=1000m3/h, Nel=0,43kW
WS5 – Vw=1000m3/h, Nel=0,43kW
WS6 – Vw=400m3/h, Nel=0,17kW
WT1 – Vw=125m3/h
WT2 – Vw=50m3/h
WT3 – Vw=300m3/h, Nel=0,17kW
WK1 – Vw=140m3/h, Nel=0,13kW
WK2 – Vw=1000m3/h, Nel=0,36kW
WG1 – Vw=50m3/h, Nel=0,10kW
WG2 – Vw=90m3/h, Nel=0,43kW
WT1 – Vw=290m3/h, Nel=0,11kW
Klapa p.poż. N1
V370/MR Nel=8W
Klapa p.poż. N01
V370/MR Nel=8W
Klapa p.poż. W2
V370/MR Nel=8W
Klapa p.poż. W1
V370/MR Nel=8W
Klapa p.poż. WG1
V370/MR Nel=8W
Klapa p.poż. WT1
V370/MR Nel=8W
Ex 800
Ex 160
Cookvent 200/1900
Acudisc-f 125/300
Acudisc-f 160/400
Acudisc-f 200/700
Acudisc-f 250/1600
Acudisc-f 250/1900
Acudisc-f 250/700
Acudisc-f 700/700
1000 m³/h 500 x 250
420 m³/h 300 x 200
400 m³/h 300 x 200
950 m³/h 500 x 250
6430 m³/h 900 x 700
2590 m³/h 500 x 600
495 m³/h 250
100 m³/h 250
50 m³/h 100
1000 m³/h 500 x 250
1000 m³/h 500 x 250
400 m³/h 300 x 200
300 m³/h 500 x 250
1000 m³/h 500 x 250
4,5%
0,8%
4,45%
kosz odwadniający
kolektor solarny
wyjście PS 70 Puławska
RS
SW
WK
S-18
Strop płyta żelbetowa grubość warstwowy
Strop płyta żelbetowa grubość warstwowy
Strop płyta żelbetowa grubość warstwowy