



Uwagi:

1. Zasilanie węzła cieplnego nie ulega zmianie i będzie się odbywać w dalszym ciągu za pomocą istniejącej linii zasilającej „WLZ” wyprowadzonej z rozdzielni Odbiorcy Ciepła.
2. Pomiar energii elektrycznej węzła cieplnego nie ulega zmianie i będzie odbywał się w dalszym ciągu za pomocą licznika Odbiorcy Ciepła.
3. Rozliczenie energii cieplnej odbywa się wg taryfy S1-WIP.
4. W trakcie projektowania stwierdzono, że rozliczenie energii cieplnej węzła cieplnego powinno się odbywać w oparciu o taryfę S1-WIPe. W związku z tym zgłoszono Odbiorcy Ciepła konieczność uregulowania tego problemu z MPEC Kraków.