

**PROTOKÓŁ  
Z NAPEŁNIENIA  
INSTALACJI FREONOWEJ KLIMATYZACJI**

1. Data wykonania: .....8.07.2022.....
2. Instalacja: Instalacja agregatu skraplającego model RAV-GM2801AT8-E.
3. Obiekt: AGH Kraków, pawilon B-2, chłodzenie w centrali wentylacyjnej  
Sali 123.
4. Rodzaj czynnika: R-32.
5. Ilość w jednostce zewnętrznej:.....5,0..... kg
6. Ilość dodatkowo doładowana ze względu na długość instalacji:.....0,3..... kg
7. Całkowita ilość czynnika:.....5,3..... kg

**Podpis (Wykonawca):**

1....*Piotr Marciszewski*  
*Piotr Marciszewski*  
upr. w zakresie instalowania, konserwacji  
oraz serwisowania urządzeń chłodniczych,  
klimatyzacyjnych i pomp ciepła  
NR FGAI-P/10/00010/16

PHU „AQUAKLIM” Sp. z o.o.  
25-655 Kielce, ul. Łódzka 29h  
NIP 959-014-02-43, KRS. 0000157123  
CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  
NR FGAI-P/10/0016/16  
upr. w zakresie instalowania, konserwacji  
oraz serwisowania urządzeń chłodniczych,  
klimatyzacyjnych i pomp ciepła