

# PROTOKÓŁ Z PRÓBY CIŚNIENIOWEJ INSTALACJI FREONOWEJ KLIMATYZACJI

1. Data wykonania: .....7.07.2022.....
2. Instalacja: Instalacja agregatu skraplającego model RAV-GM2801AT8-E.
3. Obiekt: AGH Kraków, pawilon B-2, chłodzenie w centrali wentylacyjnej  
Sali 123.
4. Opis próby: próba azotem.
5. Ciśnienie próbne: .....25..... bar.
6. Wynik próby: pozytywny.

Podpis (Wykonawca):

Piotr Marciszewski  
Certyfikat  
FGAZ-P/10/0016  
upr. w zakresie instalowania, konserwacji  
oraz serwisowania urządzeń chłodniczych,  
klimatyzacyjnych i pomp ciepła

PHU „AQUAKLIM” Sp. z o.o.  
25-655 Kielce, ul. Łódzka 4  
NIP 959-014-02-43, KRS 0000000000  
Certyfikat dla Przedsiębiorstwa  
NR FGAZ-P/10/0016  
upr. w zakresie instalowania, konserwacji  
oraz serwisowania urządzeń chłodniczych,  
klimatyzacyjnych i pomp ciepła