

## PROTOKÓŁ Z PRÓBY PRÓŻNIOWEJ INSTALACJI FREONOWEJ KLIMATYZACJI

1. Data wykonania: .....8.07.2022.....
2. Instalacja: Instalacja agregatu skraplającego model RAV-GM2801AT8-E.
3. Obiekt: AGH Kraków, pawilon B-2, chłodzenie w centrali wentylacyjnej  
Sali 123.
4. Opis próby: odpompowanie stacją próżniową po wcześniejszej próbie ciśnieniowej.
5. Próżnia: .....-1,0..... bar.
6. Wynik próby: pozytywny.

Podpis (Wykonawca):

1. ....  
Piotr Marciszewski  
Certyfikat  
Piotr Marciszewski  
Kontrola, instalowanie, konserwacja  
oraz serwisowanie urządzeń chłodniczych,  
klimatyzacyjnych i pomp ciepła

PHU „AQUAKLIM” Sp. z o.o.  
25-655 Kielce, ul. Łódzka 2-4  
NIP 959-014-02-43, KRS. 000000023  
CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  
NR FG4Z-P/10/0016/16  
upr. w zakresie instalowania, konserwacji  
oraz serwisowania urządzeń chłodniczych,  
klimatyzacyjnych i pomp ciepła