

KARTA ROZRUCHU KLIMATYZATORA

Dane z tabliczki znamionowej		
Jednostka wewnętrzna	Producent	SAMSUNG
	Typ	Jednostki ściennie
	Symbol	AR12TXFCAWKN/EU – 2szt
Jednostka zewnętrzna	Typ	Jednostka zewnętrzna FJM
	Symbol	AJ068TXJ3KG/EU – 1szt
	Nr seryjny	0UZYPAFWC00307
Data produkcji	-	2023
Czynnik chłodniczy	-	R32
Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu ¹⁾	[kg]	2.0 kg
Dane instalacyjne		
Kategoria urządzenia	¹⁾ 4/2/3	²⁾ A/GH/P
Inwestor – nazwa i adres	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków	
Montaż – nazwa i adres	AGH bud. C-1	
Montaż – pomieszczenie	Pom. 415 i 416	
Ilość czynnika chłodniczego doładowana ²⁾	[kg]	0,02 kg
Dane rozruchowe		
Próba ciśnieniowa	Tak/Nie	
Próba próżniowa	Tak/Nie	
Sprawdzenie odpływu skroplin	Tak/Nie	
Sprawdzenie działania	Tryb Chłodzenia	Tak/Nie
	Tryb Grzania	Tak/Nie
Uwagi:		
ŁĄCZNA ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO ^{1)+ 2)} [kg]		
Podlega obowiązkowi założenia karty urządzenia w CRO ≥7,4kg - czynnik R32 ≥3,5kg (5t EqCO ₂) - czynnik R134a ≥1,28kg (5t EqCO ₂) - czynnik R404A ≥2,82kg (5t EqCO ₂) - czynnik R407C ≥2,40kg (5t EqCO ₂) - czynnik R410A i podlega obowiązkowi przeglądów szczelności		Tak/Nie
Data rozruchu:		24.04.2024
Podpis osoby dokonującej rozruchu: Jeremiasz Grzegorz		
Nr certyfikatu osoby dokonującej rozruchu:		

Objaśnienia:

1. urządzenie chłodnicze
2. urządzenie klimatyzacyjne
3. pompa ciepła

- A urządzenie użytku domowego
- C urządzenie handlowe
- I urządzenie przemysłowe
- P urządzenie inne (np. szkoła)

GŁÓWNY CERTYFIKAT
FGAZ-O/10/00011/19
upr. w zakresie instalowania, konserwacji
oraz serwisowania urządzeń chłodniczych i pomp
klimatyzacyjnych i pomp

Jeremiasz Grzegorz