



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

Kraków, dnia 30 grudnia 2010 r.

WZ.5595/349/10

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 i art. 124 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana dr hab.inż. Mirosława Karbowniczka Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, z dnia 20 września 2010 r. o uzgodnienie „Ekspertyzy technicznej nt. spełnienia rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002r. z późn. zm.) dotyczącej: *klatek schodowych oraz wielkości stref pożarowych w budynku A-2 Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie*” z dnia 20 września 2010r. sporządzonej przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych: – prof.ndzw.dr hab.inż. Piotra Izaka nr upr. 140/93 oraz budowlanego arch. inż. Krzysztofa Kiendrę nr upr. 80/05/R/C MP - 0033, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- niezachowania normatywnej szerokości spocznika klatki schodowej,

w związku z przebudową istniejącego budynku A-2 Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica, usytuowanego w Krakowie przy al. Mickiewicza 30,

postanawia się

w y r a z i ć z g o d ę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 68 ust.1, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), stosownie do wskazań opracowania pt. „*Ekspertyza techniczna nt. spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i*

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002r. z późn. zm.) dotycząca: klatek schodowych oraz wielkości stref pożarowych w budynku A-2 Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie” z dnia 20 września 2010r. tj:

- 1. Pomieszczenia budynku zostaną wyposażone w system sygnalizacji pożaru.*
- 2. Klatki schodowe z przewężeniami spoczników zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z podświetleniem przewężeń.*
- 3. Budynek jest wybudowany w A klasie odporności pożarowej (dopuszczalna jest B klasa – § 216).*
- 4. Zapewnienie w odległości 150 m od ścian budynku 7 czynnych hydrantów Φ 80 o wydajności co najmniej 20 l/s.*
- 5. Zapewnienie drogi pożarowej do budynku ze trzech stron.*
- 6. Długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia w którym może znajdować się jednocześnie więcej niż 50 osób wynosi nie więcej niż 5 m (<40 m).*

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa 133, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 K.p.a.).



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
wz.
st. bryg. mgr inż. Piotr Konar
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

- 1 x dr hab.inż. Mirosław Karbowniczek
Dziekan Wydziału Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej
Akademii Górniczo – Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków,
- 1 x KM PSP Kraków,
- 1 x a/a