

Kraków, dnia 26 sierpnia 2020 r.



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.5595.360.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 961) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lipca 2020 r. (data wpływu do tut. Komendy: 21 lipca 2020 r.) inwestora: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Rafała Kabłak – Ziembicki zam.: ul. Gnieźnińska 4, 31-317 Kraków w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. architekt Michał Piotr Szymanowski; nr upr.: 37/13/R/C oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Waldemar Cholewa; nr upr.: 589/2014, z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- szerokości spoczników wewnętrznych schodów stałych,
- dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej,
- szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych,
- obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych,
- wysokości drzwi prowadzących z pomieszczenia na drogi ewakuacyjne,
- klasy odporności ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu budynku niższego,
- odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego,
- wysokość holu w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna

w budynku pawilonu dydaktycznego D-1 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zlokalizowanego na działce nr 19/47 obręb 12 przy ul. Reymonta w Krakowie

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 68, § 218, § 227, § 239, § 241, § 242, § 256 oraz § 271 cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pt.: „*Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla pawilonu dydaktycznego D-1 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zlokalizowanego na działce nr 19/47 obręb 12 przy ul. Reymonta 9 w Krakowie (...)*” z czerwca 2020 r. tj.:

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej (SSP) – ochrona pełna.
2. Podłączenie systemu sygnalizacji pożarowej do systemu monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniu z Komendantem Miejskim PSP w Krakowie.

3. Zamontowanie w SSP sygnalizatorów akustycznych rozgłaszających w sposób automatyczny komunikaty głosowe o zagrożeniu.
4. Wyposażeniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o zwiększonym natężeniu wynoszącym co najmniej 2 lx na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz 5 lx na poziomie posadzki w sali wykładowej i w miejscach zawężeń dróg ewakuacyjnych.
5. Zastosowanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyposażonej w podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.
6. Wyposażenie wszystkich drzwi otwierających się z pomieszczeń na korytarze w samozamykacze.
7. Wyposażenie budynku w zwiększoną ilość środków gaśniczych przyjmując zasadę, iż jedna jednostka masy środka gaśniczego 4 kg (lub 6 dm³) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku.
8. Przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji co najmniej raz w roku.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy k.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy k.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy k.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załączniki:


1. Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.

Otrzymują:

1. Rafał Kabłak – Ziembicki,
ul. Gnieźnieńska 4,
31-317 Kraków + 1 egz. Ekspertyzy.
2. a/a + 1 egz. Ekspertyzy.

Do wiadomości:

1. KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up. *Stasiak*
brzg. mgr inż. Piotr Słowiak
p.o. Zastępcy
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej