Studnia z osadnikiem retencyjnym dla poboru wody do podlewania zieleni wyposażony w pompę

Studzienka z zaworem do poboru wody

Studzienka z zaworem do poboru wody

Studnia z osadnikiem retencyjnym dla poboru wody do podlewania zieleni wyposażony w pompę

Zbiornik retencyjny nr 2 zlokalizowany wewnątrz budynku

Przyłącz wodociągowy PE100 SDR11 90x8,2mm

Zbiornik retencyjny nr 1 zlokalizowany wewnątrz budynku

Przyłącz kanalizacyjny nr 2

P2
Przepompownia ścieków deszczowych
Q=9,94 dm3/h
Pel=5,0 kW
szafka sterownicza w pom.wodomierza

P1
Przepompownia ścieków deszczowych
Q=7,63 dm3/h
Pel=5,0 kW
szafka sterownicza w pom.wodomierza

STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ

KANALIZACJA DESZCZOWA

STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

UWAGA:
1. NA TRASIE PROJEKTOWANEGO KANALIZUROCIĄGU MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIEZINWENTARYZOWANE UZBROJENIE
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE CELEM USTALENIA DOKŁADNEJ LOKALIZACJI
3. WYKOPY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ NALEŻY Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
4. GŁĘBOKOŚĆ SIECI PRZYJĘTO ORIENTACYJNIE
5. NAD WYKOPAMI PRZECINAJĄCYMI CHODNIKI DLA PIESZYCH NALEŻY USTAWIĆ MOSTKI.
6. TEREN PROWADZENIA ROBÓT NALEŻY TRWALE OGRODZIĆ, WYKOPY ZABEZPIECZYĆ I OZNAKOWAĆ A W NOCY OŚWIETLIĆ.
7. RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
9. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I DOPUSZCZENIA.
10. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
11. RYSUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ DOKUMENTAMI WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W SPECYFIKACJI (OPISIE), A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH LUB UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W SPECYFIKACJI WINNE BYĆ TRAKTOWANE TAK JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W JAKIMKOLWIEK Z ELEMENTÓW DOKUMENTACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI, KTÓRY ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO PISEMNEGO ROZSTRZYGNIĘCIA PROBLEMU.
12. ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW

Obiekt:
„BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ NA TERENIE AGH"
wraz z instl. wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, sieci i przyłączy kablowych w z inwestycja w roj. ujsc. Armii Krajowej, Piastowskiej, Buszka, Tokarskiego w Krakowie.

Inwestor:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANSKI
(MAIL: ARP.BIURO@WP.PL, TEL.: 124225570, NIP: 9441950043, 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18B

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	M.MACIAK K.MANSKI	MAP/0247/POOS/18	instalacje	
Sprawdzający	G.GRELA	MAP/0329/POOS/19	instalacje	
Współpraca projektowa	K.MATYNOWSKA S.MARZEC			

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: MARZEC 2020
Skala: 1:250
Nr rysunku: ZG02

Tresc rysunku: PLAN SYTUACYJNY-UZGODNIENIE