

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	Ilość osób	Ilość po.na os m3/h	Nawiew m3/h	Wywiew m3/h
Poziom -1					
-1.01	Garaż	-	-	21600	21600
-1.02	Wentylatornia	-	-	-	-
-1.03	Magazyn sali B	-	-	50	50
-1.06	Klatka schodowa	-	-	-	-
-1.08	Przedsionek klatki	-	-	-	50
-1.09	Przedsionek windy	-	-	-	-
-1.10	Licznik wody	-	-	50	50
-1.11	Wentylatornia	-	-	50	50
-1.12	MPEC	-	-	50	50
-1.13	TAURON	-	-		
-1.14	EN S	-	-	-	-
-1.15	EN N	-	-	-	-
-1.16	AGREGAT	-	-	-	-
-1.17	TRAFO	-	-	-	-
-1.18	Magazyn				
0.56	Sala B	381	50	19050	19050
Poziom 0					
0.01	Holl			1200	-
0.02	Szatnia			-	1100
0.03	Portiernia			-	100
0.04	WC			50	50
0.05	WC			50	50
0.08	Magazyn			0	0
0.09	Korytarz			580	-
0.10	Korytarz			200	100
0.11	Magazyn podręczny			-	120
0.12	Magazyn podręczny			-	120
0.13	Magazyn podręczny			-	120
0.14	Magazyn podręczny			-	120
0.15	Szatnia			530	0
0.16	Łazienka bez okna			-	530
0.17	WC			-	50
0.18	Szatnia			530	260

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	Ilość osób	Ilość po.na os m3/h	Nawiew m3/h	Wywiew m3/h
0.19	Łazienka bez okna			-	220
0.20	WC			-	50
0.21	Szatnia			300	75
0.22	Łazienka bez okna			-	400
0.23	WC			-	50
0.24	Szatnia			300	75
0.25	Szatnia			300	75
0.26	Łazienka bez okna			-	400
0.27	WC			-	50
0.28	Szatnia			300	75
0.29	Szatnia			300	75
0.30	Łazienka bez okna			-	400
0.31	WC			-	50
0.32	Szatnia			300	75
0.33	Szatnia			300	75
0.34	Łazienka bez okna			-	400
0.35	WC			-	50
0.36	Szatnia			300	75
0.37	Szatnia			300	75
0.38	Łazienka bez okna			-	400

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	Ilość osób	Ilość po.na os m3/h	Nawiew m3/h	Wywiew m3/h
0.39	WC			-	50
0.40	Szatnia			300	75
0.41	Szatnia			300	75
0.42	Łazienka bez okna			-	400
0.43	WC			-	50
0.44	Szatnia			300	75
0.51	Zaplecze parowników			-	50
0.52	Zaplecze parowników			-	50
0.54	Sala A	606	50	30300	30300
0.56	Magazyn			500	500
0.57	Wentylatornia sali B			-	-
Poziom 1					
1.02	WC			350	-
1.03	WC			-	350
1.04	WC			-	325
1.05	WC			325	-
1.06	Foyer			1880	-
1.07	Bufet			-	1400
1.08	Zaplecze			-	150
1.09	Zaplecze			-	50
1.10	WC			50	50
1.11	Zmywalnia			150	280
1.13	Zwrot naczyń			-	200
1.15	Korytarz			150	-
1.17	WC			-	50
1.18	Szatnia			150	50
1.19	WC			-	50
1.20	Szatnia			150	50
1.21	Zaplecze			-	50
1.22	WC			-	50
1.23	Pom.fizjoterapii			210	210
1.24	Pom.fizjoterapii			180	180
1.25	Sauna			0	0
1.26	Szatnia			330	-

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	Ilość osób	Ilość po.na os m3/h	Nawiew m3/h	Wywiew m3/h
1.27	Łazienka bez okna			-	330
1.28	WC			-	50
1.29	Szatnia			330	-
1.30	Łazienka z oknem			-	330
1.31	WC			-	50
1.32	Siłownia	35	100	3500	3500
1.33	Siłownia	35	100	3500	3500
1.33A	Zaplecze			-	50
1.34	Pom.porządkowe			-	50
1.35	Sala C	35	50	1750	1750
1.36	Sala D	10	50	500	500
1.38	WC			-	50
1.39	Łazienka bez okna			50	50
Poziom 2					
2.02	Komunikacja			150	-
2.03	Squash	4 w/h		1500	1500
2.04	Squash	4 w/h		1500	1500
2.05	Squash	4 w/h		1500	1500
2.06	Squash	4 w/h		1500	1500
2.07	Recepcja squash			-	-

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	Ilość osób	Ilość po.na os m3/h	Nawiew m3/h	Wywiew m3/h
2.08	WC			-	50
2.09	Szatnia			100	-
2.10	WC			-	50
2.11	Szatnia			100	-
2.12	WC			-	50
2.14	Sala E	35	50	1750	1750
2.15	Sala F	35	50	1750	1750
2.16	Sala G	35	50	1750	1750
2.18	Korytarz			-	-
2.20	Pom.porządkowe			-	50
2.21	Szatnia			250	170
2.22	Łazienka bez okna			-	210
2.23	WC			-	50
2.24	Szatnia			250	170
2.25	Szatnia			250	170
2.26	Łazienka bez okna			-	210
2.27	WC			-	50
2.28	Szatnia			250	170
2.28A	Korytarz				
2.29	Szatnia			190	115
2.30	Łazienka bez okna			-	50
2.31	WC			-	50
2.32	Szatnia			190	115
2.33	Pomieszczenie dźwiękowca			100	100
2.34	WC			-	51
Poziom 3					
3.01	Klatka schodowa K1				
3.02	Komunikacja			1100	
3.03	Klatka schodowa K3				
3.04	Pomieszczenie biurowe	1	30	30	30
3.05	Pomieszczenie biurowe z łazienką	1	30	30	30
3.06	Pomieszczenie porządkowe				50
3.07	Archiwum	2w/h			210
3.08	Drukarnia				50

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	Ilość osób	Ilość po.na os m3/h	Nawiew m3/h	Wywiew m3/h
3.09	Pomieszczenie socjalne	8	30		240
3.10	Zaplecze sanitarne kobiet				100
3.11	Zaplecze sanitarne mężczyzn				100
3.12	Pomieszczenie biurowe 1 - gabinet	4	30	120	120
3.13	Pomieszczenie biurowe 2	1	30	30	30
3.14	Pomieszczenie biurowe 3	1	30	30	30
3.15	Pomieszczenie biurowe 4	3	30	90	90
3.16	Pomieszczenie biurowe 5	3	30	90	90
3.17	Pomieszczenie biurowe 6	3	30	90	90
3.18	Pomieszczenie biurowe 7	3	30	90	90
3.19	Pomieszczenie biurowe 8	3	30	90	90
3.20	Pomieszczenie biurowe 9	3	30	90	90
3.21	Pomieszczenie biurowe 10	3	30	90	90
3.22	Pomieszczenie biurowe 11	3	30	90	90
3.23	Pomieszczenie biurowe 12	3	30	90	90
3.24	Pomieszczenie biurowe 13	3	30	90	90
3.25	Pomieszczenie biurowe 14	3	30	90	90
3.26	Pomieszczenie biurowe 15	3	30	90	90
3.27	Pomieszczenie biurowe 16	3	30	90	90
3.28	Sekretariat	1	30	30	30

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	Ilość osób	Ilość po.na os	Nawiew	Wywiew
			m3/h	m3/h	m3/h
3.29	Pomieszczenie biurowe 17 - gabinet	4	30	120	120
3.30	Pokój narad	28	30	840	840
3.31	Szatnia i umywalnia kobiet				100
3.32	Szatnia i umywalnia mężczyzn				100
3.33	WC				50
3.34	Serwerownia				50
3.35	Wentylatornia				
3.36	Szatnia i umywalnia mężczyzn				50