

LINIE KABLOWE

1. Opis wykonanych robót
2. Sytuacja rury + uziemienie rys. nr2

[Signature]

[Signature]

LINIE KABLOWE

Wykonano: Ułożono linie kablową 2 x YKY 4x240 pomiędzy Stacją trafo nr 4079 i rozdzielnicą RG w budynku D4. Pozostaje do wykonania podłączenie kabli w stacji 4079 i w RG budynku D4 oraz wykonanie uziomu dla RG i komplet pomiarów. W ramach tych robót ułożono rury przepustowe w kierunku WIMIC przez ul. Akademicką

Do wykonania: Budowa linii kablowej 2 x YKY 4 x 240 pomiędzy RG w D4 i Stacją trafo WIMIC z wykorzystaniem ułożonych rur w ul. Akademickiej

Maciek LISZKA
30-821 KRAKÓW, ul. Libery 22a
Uprawniony do kierowania, nadzorowania,
opracowywania projektu i robót oraz oceniania
i badania stanu technicznego budynków
w oparciu o: wytyczne, projekt budowlany

Andrzej Zieliński
Uprawniony do elektrycznych
prac pomiarowo-kontrolnych
Nr. D 820-148/D/-2006
Nr. E 163-148/E/-2006

inż. RYSZARD PIYTEK
Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych
Uprawnienia budowlane, specjalność
Instalowanie i eksploatacja urządzeń elektrycznych i energetycznych
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i energetycznych
nr ewid. 11414-Una. 1998/07
MAP/E/1472/01

