

INWENTARYZACJA AGH BUD. D – 4

TECZKA NR 1

Spis zawartości teczki :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Rysunki instalacji grzewczo – chłodzącej | zał. nr 1 |
| 2. Protokół szczelności rur co | zał. nr 2 |
| 3. Protokół szczelności rur chłodu | zał. nr 3 |
| 4. Załącznik uwagi | zał. nr 4 |

Zał. nr 1

INWENTARYZACJA AGH BUD. D – 4

Spis rysunków instalacji
grzewczo - chłodzącej

1. Rzut parteru	1
2. Rzut piętra I	1
3. Rzut dachu	1

BUDMET
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
31-902 Kraków, os. Willowe 30
tel. 012 644 62 87 fax 012 643 55 31
NIP 675-000-32-99 REGON 000447959

Odbioru instalacji, próby szczelności *centralnego ogrzewania*

w obiekcie AGH Bud Dydaktyczny D-4 al. Mickiewicza 30
dokonanego w dniu 30.03.2011

1. Jacek Nalepa.....przedstawiciel Inwestora AGH
2. Marek Jochymek.....przedstawiciel Nylomasta
3. Jan Lewandowski.....przedstawiciel - u -
4.przedstawiciel.....

dokonała przeglądu instalacji centralnego ogrzewania

Jakość robót uznaje się jako *dobra*

Stwierdza się wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Próby szczelności instalacji dokonano na ciśnienie 0,9 MPa

uzyskane za pomocą..... Pompy wscznej

czas trwania próby 30 minut

wyniki próby szczelności *Pożytywny*

tylko na gorąco.....

Stwierdzono prawidłowe działanie instalacji oraz wszystkich dołączonych urządzeń.

Podpisy Komisji: Nalepa

Upr. nr N/Z-WBPP-NB-8343/63-94
Instalacyjno-inżynierskie w zadr.
instalacji sieci sanitarnych

KIEROWNIK
Robot Instalacyjnych

Marek Jochymek
KPL. nr 265-K-m/72

BUDMET

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
31-902 Kraków, os. Willowe 30
tel. 012 644 62 87 fax 012 643 55 31
e-mail: 000143950

INSPEKTOR NADZORU

ing Jack Valcott

inż. Jacek Nalczyński
ul. Mi. NIZ-WBPP-NB-63463 01
Instalacyjno-inżynierskie w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych

3

DLA

BUDMET
 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
 31-902 Kraków, os. Willowe 30
 tel. 012 644 62 87 fax 012 643 55 31
 NIP 675-000-32-99 REGON 000447959

PROTOKÓŁ

Odbioru instalacji, próby szczelności Instalacji chłodu
(wody lodowej)

w obiekcie AGH Bud. Dydaktyczny D-4 ul. al. Mickiewicza 30
 dokonanego w dniu 30.03.2011r

Komisja w składzie:

1. Jacek Nalepa.....przedstawiciel Inwestora AGH
2. Marek Jochymek.....przedstawiciel Wykonawca
3. Jan Lewandowski.....przedstawiciel — u —
4.przedstawiciel

dokonała przeglądu instalacji chłodu (wody lodowej)

Jakość robót uznaje się jako dobra

Roboty wykonano zgodnie z projektem technicznym zatwierdzonym przez inwestora.

Stwierdza się wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Próby szczelności instalacji dokonano na ciśnienie 0,9 MPa

uzyskane za pomocą Pompy ręcznej

czas trwania próby 30 minut

wyniki próby szczelności pozytywny

tylko na gorąco.....

Stwierdzono prawidłowe działanie instalacji oraz wszystkich dołączonych urządzeń.

Podpisy Komisji:

1. Jacek Nalepa
 Upr. nr N/Z-WBPP-NB-8346/63/11
 instalacyjno-inżynierskie w zakresie
 instalacji i sieci sanitarnych

1.

2. Marek Jochymek
 KIEROWNIK
 Robót Instalacyjnych **BUDMET**
 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
 31-902 Kraków, os. Willowe 30
 upr. nr 265-K-m/72 tel. 012 644 62 87 fax 012 643 55 31
 NIP 675-000-32-99 REGON 000447959

3. Jan Lewandowski

INSPEKTOR NADZORU

inż. Jacek Nalepa

Upr. nr N/Z-WBPP-NB-8346/63/11
 instalacyjno-inżynierskie w zakresie
 instalacji i sieci sanitarnych

d.l.h.

Centralne ogrzewanie i chłód – UWAGI

Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania i chłodu zostały poddane próbie szczelności z wynikiem pozytywnym.

Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania i chłodu zostały wykonane zgodnie z projektem, w 100%, i zakończone z jednej strony po połączeniu dachu w miejscach przebiegu do odpowiednich urządzeń tj. agregatu chłodniczego i central wentylacyjnych, a z drugiej podejściami pod klimakonwektory. Podejścia te zostały zakończone korkami systemowymi.

Nie została wykonana izolacja termiczna rurociągów.

INSPEKTOR NADZORU
inż. Jacek Nulepa
Dop. nr MZ-WBPP-NB-8546/03/04
instalacyjno-inżynierskie w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych