


Rozdzielnica potrzeb własnych Rpw



Szybkie wylączenie

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pinst. (kW)	63,0 kW	kW		kW	20 kW	6,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	3,0 kW	kW	kW	kW	1,0 kW	1,0 kW	0,5 kW
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozdzielny RG-B1 sekcja 1 pole 2/6	Zasilanie z rozdzielny RG-B1 sekcja 2 pole 13/6		rez	Gniazdo wylk. 3 faz, 63A 400VAC	Gniazdo wylk. 3 faz, 32A 400VAC	Gniazdo wylk. 3 faz, 16A 400VAC	Gniazda wylk. 1 faz, 230VAC pomieszczenie 08	Gniazda wylk. 1 faz, 230VAC pomieszczenie 08A	Zasilanie UPS rozd. nn	rez	Grzejnik komwektorowy 1 faz, 230VAC 2000W pom.08A	rez	Oświetlenie pomieszczenia rozdzielny 08	Oświetlenie pomieszczenia rozdzielny 08	Oświetlenie pomieszczenia rozdzielny 08A

Zmiany		Projektował		Nazwisko		Data		Firma Projektowo Wykonawcza		Tytuł	
	Data	Nazwisko	Podpis	Kreślił	K.M.Machnik	Podpis	10.21	10.21	AGH - Kraków, Budynek B-1, Przebudowa	rozdzielnicy wraz z wykonaniem linii zasilającej oraz budowa WLZ-ów i tablic kondygnacyjnych z wyposażeniem	
				Sprawdził	A.Podraza		Format	Skala	Nr	Rozdzielnica potrzeb własnych Rpw	
				Akceptował			A - 4		5/21 E		
									4 ark 1		