



do istniejącej centrali  
SAP w portierni  
budynku

**Uwagi:**

1. Rozmieszczenie projektowanych czujek i sygnalizatorów ROP pokazane jest na rysunku nr 10 art. 3.
2. Centrala sygnalizacji pożaru Schrack Seconet Integral zainstalowana jest w portierni budynku B-1.
3. Wszystkie przewody stosowane w instalacji muszą być uniepalnione i ekranowane ( YnTKSYekw 2x2x0,8 ).
4. Pomieszczenie rozdzielnic stanowi strefę pożarową PM wspólną z szachtem kablowym. Przejścia kabli i przewodów przez ściany na zewnątrz muszą być uszczelnione pianką ognioodporną.
5. Prace prowadzić w uzgodnieniu z konserwatorem systemu poż w budynkach B1 do B4.

[illegible]