


STOPIEŃ OCHRONY	IPXX	IP30
SYNOPTYKA NA ELEWACJI	tak/nie	NIE
UKŁAD SIECI	--	TN-C-S
PRĄD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY	In (A)	160
PRĄD ZWARCIOWY 1s ROZDZIELNICY	Icu (kA)	30,0
RECZNY UKŁAD PRZELĄCZANIA	tak/nie	TAK
POMIAR PARAMETRÓW SIECI	tak/nie	TAK
COKÓŁ POD ROZDZIELNICĄ 100 mm	tak/nie	TAK



Głębokość rozdzielnicz okolo 250 mm, z drzwiami metalowymi pełnymi

Szybkie wyłączenie

Zmiany	Data	Nazwisko	Podpis	Projektował	Nazwisko			Podpis			Data			10.21	Firma Projektowo Wykonawcza			Tytuł								
				Kreślił	K.Machnik			K.Machnik						10.21	"ELTECH" s.c.			AGH - Kraków, Budynek B-1, Przebudowa								
				Sprawdził	A.Podraza			A.Podraza						10.21	Format			rozdzielnia wraz z wykonaniem linii zasilającej oraz budowa								
				Akceptował											Skala			WŁZ-tów i tablic kondygnacyjnych z wyposażeniem								
																		A - 4			Nr			Rozdzielnica potrzeb własnych Rpw		
																					5/21 E			4 ark 3		