


Rozdzielnica RG-B1

ZASILANIE GWARANTOWANE Z TS  
230V AC ( z UPS-a)

System monitoringu IDN Enterprise  
Układ komunikacji


DZNACZENIA:  
TS - Tablica sterownicza  
SW - SWITCH ETHERNETOWY  
PLC - STEROWNIK M340

IDN Enterprise v6




FTP ka.t.6a

"przekrosowany"




FTP, ka.t.6a




ZASILANIE GWARANTOWANE

LI2YCYV-P 2x2x0,5  
lub RE-2Y(S+Y)V 2x2x0,5



Rozdzielnica RG-B1  
Pole nr 8  
szt 1

FTP, ka.t.6a TCSESU083FN0




RG-B1  
Pole nr 1  
szt 1

RG-B1  
Pole nr 4  
szt 1

RG-B1  
Pole nr 5  
szt 1

LI2YCYV-P 2x2x0,5  
lub RE-2Y(S+Y)V 2x2x0,5



RG-B1  
Pole nr 8  
szt 1

UPS  
szt 1

Zmiany	Data	Nazwisko	Podpis	Projektował	Nazwisko	K.Machnik	Podpis	Data	10.21	Firma Projektowo Wykonawcza <b>"ELTECH"s.c.</b>			Tytuł AGH - Kraków,Budynek B-1, Przebudowa rozdzielni nN wraz z wykonaniem linii zasilającej oraz budowa WLZ-tów i tablic kondygnacyjnych  System monitoringu ION
				Kreślił		K.Machnik			10.21				
				Sprawdził		A.Podraza			10.21	Format	Skala	Nr	
				Akceptował						A - 3	—	5 /21 E 8	