

**Znak sprawy: RTB/51/1/2023**

Nr pisma: RTB/10/67/MW/2023

Kraków, dn. 26.01.2023 r.

**Jarosław Wilk**  
**ul. Zamoyskiego 30/4**  
**30-523 Kraków**

Dot.: warunków technicznych demontażu przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Budryka 6 w Krakowie dz. nr 653/33 obr. 4 Krowodrza.

Odpowiadając na Państwa pismo oraz przesłane materiały dot. sprawy j/w, MPEC S.A. w Krakowie wyraża zgodę na demontaż infrastruktury ciepłowniczej zaznaczonej kolorem pomarańczowym na dołączonym załączniku graficznym na podanych poniżej warunkach:

1. Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy ustalić z Zakładem Eksploatacyjno – Produkcyjnym „Zachód”, ul. Kobierzyńska 41, tel. (12) 646 50 50 sposób demontażu oraz postępowania ze zdemontowaną infrastrukturą ciepłowniczą.
2. Przyłącze ciepłownicze do budynku po zdemontowaniu należy zaspawać przy rurociągu 2xDN125 w punkcie „A” zgodnie z wytycznymi w/w Zakładu.
3. Demontaż przyłącza ciepłowniczego oraz pozostałych ciepłociągów zaznaczonych na załączniku graficznym należy prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych w/w Zakładu po zakończeniu sezonu grzewczego.
4. O rozpoczęciu prac związanych z demontażem ciepłociągów należy powiadomić w/w Zakład Eksploatacyjno – Produkcyjny z tygodniowym wyprzedzeniem, w celu przygotowania infrastruktury ciepłowniczej do realizacji tych prac.
5. Demontaż rurociągów ciepłowniczych winien być wykonany na koszt i staraniem Inwestora planowanego przedsięwzięcia.
6. Prace demontażowe należy realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach zbliżeń i skrzyżowań do innego uzbrojenia podziemnego istniejącego w przedmiotowym terenie.

Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 1 roku od daty jej wydania.

Integralną częścią niniejszego pisma jest opieczetowany załącznik graficzny.

W dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy  
powoływać się na znak sprawy umieszczony na wstępie niniejszego pisma

CZŁONIEK ZARZĄDU

ds. Rozw.

mgr inż. Witold Warzecha

**Otrzymują:**

1 x Adresat + załącznik

1 x PZ

1 x RTB a/a



PRZYKAŁ  
DO  
LIKWIDACJI

