

PW_ AGH_SCK -ZESTAWIENIE MATERIAŁU INSTALACJE -GRZEJNIKI							
	Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie grzejników							
RADSON Compact							
	Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 11/600	600	400	61		3	szt.
	KMP 11/900	900	520	61		1	szt.
	KMP 21S/900	900	400	80		1	szt.
RADSON Compact							
	Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 21S/900	900	520	80		1	szt.
RADSON Compact							
	Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 21S/900	900	920	80		1	szt.
	KMP 22/400	400	920	105		2	szt.
RADSON Compact							
	Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 22/400	400	1320	105		6	szt.
RADSON Compact							
	Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 22/400	400	1600	105		3	szt.
RADSON Compact							
	Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 22/400	400	1800	105		1	szt.
RADSON Compact							
	Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 22/400	400	2400	105		1	szt.
	KMP 22/600	600	400	105		1	szt.
RADSON Compact							
	Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 22/600	600	920	105		1	szt.
	KMP 22/900	900	520	105		1	szt.
RADSON Compact							
	Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 22/900	900	920	105		1	szt.
RADSON Compact							
	Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 22/900	900	1400	105		2	szt.
	Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 11/600	600	400	61		5	szt.
	KMP 11/900	900	520	61		1	szt.
	KMP 21S/900	900	520	80		2	szt.
	KMP 22/400	400	1120	105		1	szt.
RADSON Compact							
	Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 22/400	400	1320	105		1	szt.
RADSON Compact							
	Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact						
	KMP 22/400	400	2400	105		1	szt.
	KMP 22/600	600	1200	105		1	szt.
	KMP 22/900	900	520	105		1	szt.

Elementy spoza katalogów							
Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogów							
	Odbiornik o narzuconym oporze: 0.07a_a, $\Phi=8624$ W, $\Delta p=3,50$ kPa					1	szt.
	Odbiornik o narzuconym oporze: 0.07a_b, $\Phi=8624$ W, $\Delta p=3,50$ kPa					1	szt.
	Odbiornik o narzuconym oporze: 0.07a_c, $\Phi=8624$ W, $\Delta p=3,50$ kPa					1	szt.
	Odbiornik o narzuconym oporze: 0.07b_a, $\Phi=5632$ W, $\Delta p=3,50$ kPa					1	szt.
	Odbiornik o narzuconym oporze: 0.07d_a, $\Phi=4106$ W, $\Delta p=3,50$ kPa					1	szt.
	Odbiornik o narzuconym oporze: 0.07e_a, $\Phi=3992$ W, $\Delta p=3,50$ kPa					1	szt.