

LEGENDA

przewód powrotny

przewód zasilający

⊙ 1 pion instalacji grzewczej

▬ grzejnik

▬ aparat grzewczy

VP M4H 0,07 s
Φ=37,8 W
ΔP=3,50 kPa

DN40
rury stalowe przewody
prowadzone pod stropem

32x4,0
rury wielowarstwowe przewody
prowadzone w posadzce

system uszczelnienia ppz. FireStop 400
posiadający aprobatę techniczną: AT-15-6950/2006

▲ punkty stałe

UWAGA:
Rozstaw uchwytów dla przewodów,
wykonanych z rur stalowych,
w zależności od średnicy przewodu:

DN15 – 1,20m
DN20 – 1,50m
DN25 – 1,70m
DN32 – 2,00m
DN40 – 2,50m

INWESTOR	AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL. MICKEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW, TEL. (12) 6173366			
PROJEKTANT	↑ APA CZECH - DULIŃSKI - WRÓBEL AGENCJA PROJEKTOWA "ARCHITEKTURA - SP. Z O.O." UL. WROBLEWSKIEGO 32, 31-148 KRAKÓW, TEL. (12) 6310960			
POWYKONANICA	 IS Projekt tel.: 12 294 18 92 e-mail: biuro@isprojekt.com.pl Rondo Mogiłańskie 1/230, 31-516 Kraków NIP: 675-140-05-59, REGON: 140774800			
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU STUDENCKIEGO CENTRUM KONSTRUKCYJNEGO AGH WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM ORAZ WBUDOWANA STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 653/44, 653/54, 653/59 OBR. 4. JEDN. EWID. KROWODRZA, PRZY UL. KAWIORY W KRAKOWIE.			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	INSTALACJE GRZEWcze			
BRANŻA SZCZEGÓLNA				
PROJEKTOWI	mgr inż. Ireneusz Nowak		UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ	DATA
		2/98 (SPEC. INSTALACYJNA)	08.21	
WSPÓŁPRACIA PROJEKTOWA	mgr inż. Sylwia Gielotowiec		UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ	08.21
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Sławomir Świdło		1/98 (SPEC. INSTALACYJNA)	08.21
TEMAT RYSUNKU				
RZUT I PIĘTRA				
SK	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	
SCK/PW/G			4	
DATA	SIERPIEŃ 2021		SKALA	
			1:100	

