

**Znak sprawy: RCW/51/484/2020**

Nr pisma: RTB/387/5184/JB/2021

Kraków, dn. 08.06.2021 r.

**IS PROJEKT**

**IRENEUSZ NOWAK SŁAWOMIR SIWADŁO S. C.**

**Rondo Mogiłskie 1/230**

**31-516 Kraków**

Dot.: *opinii do trasy projektowanego przyłącza ciepłego do budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH zlokalizowanego przy ul. Kawiora w Krakowie na dz. nr 653/59 i 653/44, obr. 4, jedn. ewid. Krowodrza.*

Odpowiadając na Państwa pismo wraz z dołączonymi materiałami dot. sprawy j/w, MPEC S.A. w Krakowie opiniuje **pozytywnie** przedstawioną na załączniku graficznym trasę projektowanego przyłącza ciepłego do w/w budynku z następującymi uwagami:

1. Przyłącze ciepłe należy zaprojektować w technologii rur preizolowanych.
2. Średnicę rurociągów należy dobrać stosownie do potrzeb ciepłych podłączanego budynku.
3. Zbliżenia oraz skrzyżowania z innym istniejącym bądź projektowanym w przedmiotowym terenie uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym należy projektować zachowując odległości podstawowe określone w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” Zeszyt 4.
4. Rurociągi ciepłe powinny mieć zachowaną warstwę przykrycia nie mniejszą niż wymagana przez producenta rur preizolowanych oraz zgodną z wytycznymi wynikającymi z innych koniecznych uzgodnień.
5. Nawierzchnie utwardzone nad rurociągami ciepłymi wszędzie tam, gdzie jest to możliwe powinny być wykonane z elementów rozbieralnych, celem umożliwienia łatwego dostępu do nich naszym służbom eksploatacyjnym.
6. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz uzgodnić rozwiązania ewentualnych kolizji branżowych z zarządcami lub użytkownikami tych sieci.
7. Teren w rejonie przebiegu rurociągów ciepłych winien pozostać dostępny dla służb eksploatacyjnych MPEC S.A w sytuacjach awaryjno–remontowych w sposób ciągły oraz bez ponoszenia przez nasze przedsiębiorstwo dodatkowych kosztów.

8. W pracach projektowych należy uwzględnić uwagi i zalecenia zawarte w wydanych warunkach technicznych – nr pisma RCW/1497/5336/UC/PZ/2020 z dnia 08.06.2020 r.

Dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy) przyłącza ciepłego opracowana zgodnie z wytycznymi MPEC S.A. zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem [www.mpec.krakow.pl](http://www.mpec.krakow.pl) w zakładce „Strefa projektanta” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami do projektowania powinna odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą i z uwzględnieniem powyższych uwag podlega zaopiniowaniu w naszym przedsiębiorstwie.

Niniejsza opinia zachowuje ważność przez okres 1 roku od daty jej wydania.

Integralną częścią niniejszego pisma jest opieczetowany załącznik graficzny.

W dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy powoływać się na znak sprawy umieszczony na wstępie niniejszego pisma.

ZŁONEK ZARZĄDU  
Inst. Rozwoju  
inż. Włodek Warzecha

Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik

1 x PZ

1 x RTB a/a