

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGIA CIEPLNA

POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
WEZEŁ PRZYŁĄCZENIOWY			
1	ZAWÓR KOŁNIERZOWY REGULACYJNY MSV-F2 PN25 DN32	1	DANFOSS
2	ZAWÓR KOŁNIERZOWY REGULACYJNY MSV-F2 PN25 DN20	2	DANFOSS
3	ZAWÓR KULOWY DN50 WKC1c	2	EFAR
4	ZAWÓR KULOWY DN40 WKC1c	1	EFAR
5	ZAWÓR KULOWY DN25 WKC1c	2	EFAR
6	ZAWÓR KULOWY DN15 WKC1c	13	EFAR
7	FILTRODMULNIK FO2m DN50 1,6MPa	1	THERMO
8	FILTR FS1 – DN50- PN16 -100	1	POLNA
KOMPAKTOWE WĘZŁY			
9	KOMPAKTOWY WĘZEŁ TYP CO-72-10-4 CWU-50-6-BZC	1	MPEC S.A.
10	KOMPAKTOWY WĘZEŁ TYP CT-220-10-4	1	MPEC S.A.
POZOSTAŁE URZĄDZENIA I ARMATURA WĘZŁA			
11	STABILIZATOR ZE STALI NIERDZEWNEJ O POJEMNOŚCI 0,30 m ³ , TEMP. MIN. 110°C, CIŚNIENIE PN MIN. 6 BAR, ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA MAX 600 MM (BEZ IZOLACJI)	1	
12	ZAWÓR KULOWY GWINT DN32 PN10	7	
13	ZAWÓR KULOWY GWINT DN25 PN10	1	
14	ZAWÓR KULOWY GWINT DN15 PN10	1	
15	ODPOWIEETRZNIK AUTOMATYCZNY PN10 DN15	4	
16	FILTR SIATKOWY DN32 PN10	1	
17	ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY EA DN32 PN10	1	
18	ZAWÓR REDUKCYJNY DLA WODY ZIMNEJ DN32, NASTAWA 4,8 BAR	1	
19	RURKA DŁUGOŚCI OK 50mm 1/2" GW Z ZAWOREM KULOWYM 1/2" ZAKOŃCZONYM GZ 1/2"	1	
20	TRÓJNIK 90° ZAKOŃCZONY GW 1/2" ZAŚLEPIONY KORKIEM	1	
21	NACZYNIE WZBIORCZE C.O. NG50	2	REFLEX
22	ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY SU R1X1	2	REFLEX
23	ZAWÓR MANOMETROWY PN16	5	
24	ZAWÓR REGULACYJNO – ODCINAJĄCY WG PROJEKTU C.O.	1	
25	ZAWÓR REGULACYJNO – ODCINAJĄCY WG PROJEKTU C.O.	1	
26	ZAWÓR KULOWY GWINT DN40 WG PROJEKTU C.O.	1	
27	ZAWÓR KULOWY GWINT DN32 WG PROJEKTU C.O.	1	
28	ZAWÓR ZWROTNY DN32 PN10	1	

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ AKPIA

OZN. PA	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
UQ1,TE1.1 TE1.2	LICZNIK CIEPŁA C.T. CF51 Z PRZETWORNIKIEM US ECHO II DN20 Q=2,5 Z 2 CZUJNIKAMI Pt500 PAROWANYMI IMPULSOWANIE 2,5L/IMP	1KPL	ITRON
UQ2,TE2.1 TE2.2	LICZNIK CIEPŁA C.O. CF51 Z PRZETWORNIKIEM US ECHO II DN15 Q=1,5 Z 2 CZUJNIKAMI Pt500 PAROWANYMI IMPULSOWANIE 2,5L/IMP	1KPL	ITRON
UQ3,TE3.1 TE3.2	LICZNIK CIEPŁA C.W.U. CF51 Z PRZETWORNIKIEM US ECHO II DN15 Q=1,5 Z 2 CZUJNIKAMI Pt500 PAROWANYMI IMPULSOWANIE 2,5L/IMP	1KPL	ITRON
90	WODOMIERZ Q ₃ =2,5	1	
91	WODOMIERZ WYJŚCIEM IMPULSOWYM; Q ₃ =2,5 – DOPASOWAĆ DO PLANOWANEGO UKŁADU DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ	1	
92	MANOMETR 111.10/0....25bar/2,5	2	WIKA POLSKA
93	MANOMETR 0....10bar	3	
94	TERMOMETR BIMETALICZNY A52 0....200 PN25	2	WIKA POLSKA
95	TERMOMETR BIMETALICZNY 0....100 °C	2	
TS	KRÓCIEC GWINTOWANY		
	RURKA IMPULSOWA MANOMETRU		