

LEGENDA

- przewód wody zimnej
- przewód cwu
- przewód cyrkulacji cwu
- przewód poziomy kanalizacji sanitarnej
- przewód poziomy kanalizacji deszczowej
- przewód poziomy kanalizacji sanitarnej
- przewód poziomy kanalizacji deszczowej

- punkty charakterystyczne kanalizacji sanitarnej
- punkty charakterystyczne kanalizacji deszczowej
- punkty charakterystyczne kanalizacji deszczowej
- zgodne z profilem podłuznym
- studnia schładzająca

- plany instalacji wodociągowej
- plany instalacji wodociągowej
- plany instalacji wodociągowej

- pion kanalizacji sanitarnej
- pion kanalizacji sanitarnej
- pion kanalizacji sanitarnej
- pion kanalizacji deszczowej
- rusz spustowe kanalizacji deszczowej

- system uszczelnienia ppz. FireStop 400
- posiadający aprobatę techniczną: AI-15-6950/2006
- opis: ogniochronne stosowane do uszczelnienia ogniocznego
- np. DUNAMENT posiadający aprobatę techniczną: AI-15-8107/2009
- punkty stałe

INWESTOR	AKADEMIA GONICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL. MICKEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW, TEL. (12) 6175366			
PROJEKTANT	↑ APA CZECH - DULIŃSKI - WRÓBEL AGENCJA PROJEKTOWA / ARCHITEKTURA - SP. Z O.O. UL. WROBLEWSKIEGO 32, 31-148 KRAKÓW, TEL. (12) 6310960			
POWYKONAWCA	↑ IS Projekt tel.: 12 294 18 92 e-mail: biuro@isprojekt.com.pl Rondo Mogiłańskie 1/230, 40-005 KRAKÓW NIP: 675-140-055-59, REGON: 140774800			
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU STUDENCKIEGO CENTRUM KONSTRUKCYJNEGO AGH WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM ORAZ WBUROWANA STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 663/44, 663/54, 663/59 OBR. 4. JEDN. EWID. KROWODRZA, PRZY UL. KAWIORY W KRAKOWIE.			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE			
BRANŻA SZCZEGÓLNA				
PROJEKTOWI	mgr inż. Ireneusz Nowak		2/98 (SPEC. INSTALACYJNA)	DATA 08.21
WSPÓŁPRACOWNIK	mgr inż. Sylwia Gielarowicz			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Sławomir Świdło		1/98 (SPEC. INSTALACYJNA)	08.21
TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTER			
SK	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	
SCK/PPW/WK		2		
DATA	SIERPIEŃ 2021			SKALA 1:100

UWAGA:
Rozstaw uchwyty dla przewodów,
wykonanych z rur stalowych,
w zależności od średnicy przewodu:
DN15 – 1,20m
DN20 – 1,50m
DN25 – 1,70m
DN32 – 2,00m
DN40 – 2,50m

